



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 073-987-27П

«22» сентября 2021г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 34 города Ейска муниципального образования Ейский район
Заведующей Савиной Ольге Кимовне

Мной, главным государственным инспектором межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору Шубным А.Н., в присутствии заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 34 города Ейска муниципального образования Ейский район – Савиной Ольги Кимовны, на основании решения Северо-Кавказского управления № 10.09.2021 № 270-484-рш и постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», в период с 15.09.2021 по 22.09.2021 проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 34 города Ейска муниципального образования Ейский район (проверка исполнения ранее выданного предписания от 17.03.2021 № 014-712-27П)

Установлено:

Форма собственности:	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 34 города Ейска муниципального образования Ейский район</u>
Юридический адрес:	353681, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20, к.3.

Фактический адрес:	353681, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20, к.3.
Руководитель организации:	Савина Ольга Кимовна


В целях предупреждения пожаров, аварий и несчастных случаев в энергоустановках, а также эффективного использования электрической энергии, муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 34 города Ейска муниципального образования Ейский район повторно предписывается устранить следующие нарушения обязательных требований:

№ п\п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1.	Сечение совмещенного проводника (РЕ N) в многофазной системе TN детского сада менее 16 мм ² по алюминию.	Пункт 1.6.1., 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003г.№ 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП); п.1.7.131 Правила устройства электроустановок» (7-е издание), утвержденных приказом Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002г. (далее ПУЭ)	22.04.2022
2.	В помещениях детского сада в однофазной системе (PEN) применен совмещенный проводник, кроме лит. А4.	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 1.7.132. ПУЭ	22.04.2022

3.	В здании детского сада, кроме лит. А4, применены кабели и провода с алюминиевыми жилами.	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.34. ПУЭ	22.04.2022
4.	В помещениях здания детского сада, кроме лит. А4, линии групповой сети, прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток выполнены двухпроводными.	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.36. ПУЭ	22.04.2022
5.	В помещениях здания детского сада, кроме лит. А4, установлены штепсельные розетки без защитных контактов.	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.49. ПУЭ	22.04.2022
6.	Не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети помещений детского сада	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.82. ПУЭ.	22.04.2022

На основании ст. 29.1. Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», ч. 2 ст. 90, ч. 1 ст. 92, ч. 1, 2 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», а также в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **22 апреля 2022 г.** направить начальнику межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдали (выдал)




(подпись)

А.Н. Шубный
(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Заведующая МБДОУ ДСКВ№34
(должность руководителя организации)



(подпись)

О.К. Савина
(расшифровка подписи)

22 сентября 2021 г.
(дата)