

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах
Северная ул., 5, ст. Выселки, 353100
тел/ 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57
E-mail: viselki@kubanrpn.ru
ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,
ИНН/КПП 2308105360/230801001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 6 _____ станция Динская « 31 » января 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Петровой Ириной Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район "Детский сад № 27", 353200, Краснодарский край, Динской район, станция Динская, улица Красная, дом № 19

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ст. 24, ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
- п. 2.2.4.: покрытие проездов, подходов, дорожек на территории учреждения имеет дефекты: выбоины и трещины;
- п. 2.5.2: полы в спальнях комнатах групп № 1, №, № 3, № 4, № 5, логопедических группах № 2, № 13 имеют дефекты: линолеум разошелся по швам, имеет щели;
- п. 2.8.5.: уровень искусственной освещенности в групповой группы № 3 (точки измерения - 1, 5), в групповой группы № 10 (точки измерения - 4, 5), в групповой группы № 9 (точки измерения - 1-5), в групповой группы № 8 (точки измерения - 4, 5) ниже нормируемых показателей - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 43/34 от 31.01.2023г.;

- п. 3.1.3.: планировка помещений не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы: на площадях одной группы размещены 2 логогруппы, а именно: для групп № 2 и № 13 используется общая раздевальная комната, туалетная, буфет;
- таблица 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: количество санитарно-технических приборов не соответствует нормируемым, а именно:
- группа № 1: установлены 2 раковины для мытья рук детей, 2 унитаза, 1 умывальная раковина для персонала, при численности детей 22 ребенка и нормативе 1 кран на 5 детей;
 - группа № 2 и группа № 13: установлены 4 раковины для мытья рук детей, 4 унитаза, умывальная раковина для взрослых, при численности детей 30 человек и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;
 - группа № 3: установлены 3 раковины для мытья рук детей, 3 унитаза, умывальная раковина для взрослых, при численности детей 26 человек и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;
 - группа № 4: установлены 2 раковины для мытья рук детей, 2 унитаза, умывальная раковина для взрослых отсутствует, при численности детей 34 человека и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;
 - группа № 5: установлены 2 раковины для мытья рук детей, 1 унитаз, при численности детей 23 человек и нормативе 1 кран на 5 детей;
 - группа № 6: установлены 3 раковины для мытья рук детей, 3 унитаза, умывальная раковина для взрослых отсутствует, при численности детей 26 человек и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;
 - группа № 7: установлены 4 раковины для мытья рук детей, 3 унитаза, умывальная раковина для взрослых отсутствует, при численности детей 22 человека и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;
 - группа № 8: установлены 4 раковины для мытья рук детей, 4 унитаза, умывальная раковина для взрослых отсутствует, при численности детей 30 человек и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;
 - группа № 9: установлены 4 раковины для мытья рук детей, 2 унитаза, умывальная раковина для взрослых, при численности детей 28 человек и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;
 - группа № 10: установлены 4 раковины для мытья рук детей, 4 унитаза, умывальная раковина для взрослых отсутствует, при численности детей 26 человек и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей;
 - группа № 11: установлены 4 раковины для мытья рук детей, 3 унитаза, умывальная раковина для взрослых отсутствует, при численности детей 23 человек и нормативе 1 унитаз на 5 детей;
 - группа № 12: установлены 4 раковины для мытья рук детей, 3 унитаза, умывальная раковина для взрослых, при численности детей 27 человек и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей.
- п. 2.7.4 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": зона расположения пароконвектомата в варочном зале пищеблока, являющегося источником выделения избытков тепла, зоны расположения моечных ванн производственных
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Исполнить требования ст. 11, ст. 24, ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4., п. 2.5.2, п. 2.8.5., п. 2.7.4. п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", таблица 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок до «20» августа 2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район "Детский сад комбинированного вида № 27", 353200, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, улица Красная, дом № 19


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах по адресу: ст. Выселки, ул. Северная, 5, тел. 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Старший специалист 1
разряда
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Петрова И.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 2023г.



(подпись)

Мунтян Н.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____