

образование

**ВКЛАДЫШ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

**1. Информация об объекте**

Наименование: **БДОУ МО Динской район «Детский сад комбинированного вида № 27»**

Место нахождения (адрес): **ст. Динская, ул. Красная, 19; т. б-29-56, эл.адрес: kolosok-27@mail.ru**

Форма собственности объекта: **муниципальная**

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: **БДОУ МО Динской район «Детский сад комбинированного вида № 27» – собственность, заведующая Мунтян Надежда Александровна**  
Количество этажей здания **2** этаж расположения объекта **2.**

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – <b>2</b> этаж				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	Соответству- ет	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	Соответству- ет	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стенах, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	Соответству- ет	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	Соответству- ет	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:	C	не более 10 см.	Соответству- ет	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.	Соответству- ет	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)	O, C	наличие	имеются	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	отсутствует	п. 5.2.15 <b>имеется только с одной стороны, требуется с</b> <b>двух сторон</b>

Поручни на высоте	O, C	90 см.	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не траумирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	-	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	-	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	-	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup> (в зону оказания услуги):</b>			<b>Отсутствует</b>	<b>Требуется</b>
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.	-	п. 5.2.15
- на высоте	O	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	-	п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	-	п. 5.1.5

<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			<b>Отсутствует</b>	<b>требуется</b>
- габариты кабины (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	K	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	C	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>1</sup> – этаж 2</b>				
<b>Зал зрителный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 1%	-	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, оконшек касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
Глубина полок	K	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7

<sup>1</sup> При оценке состояния доступности на объекте места обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СНиП 59.13.330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1	-	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	Наличие	-	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки барьера регистрации (В x Ш)	K	не менее 0,85 x 1,0 5%	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г		-	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	соответству- ет	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	соответству- ет	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	соответству- ет	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	соответству- ет	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответству- ет	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	соответству-	п. 5.2.2

			е <sup>т</sup>	
--	--	--	----------------	--

#### 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 2

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	<u>не соответствует</u>	п. 5.3.2
Знак доступности кабин для инвалидов	К	наличие	<u>отвечает</u>	п. 5.3.6 <b>Требуется</b>
Размер кабинки (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	<u>Не соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабинки	К	не менее 0,9 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 <b>Требуется</b>
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.6 <b>Требуется</b>

#### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории				
Вход	-	+	-	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+
Средства информации				

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

Объект доступлен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г

Объект недоступен	X	X	X	X
-------------------	---	---	---	---

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации			
Участки и территории	-			
Вход	-			
Пути движения	Рекомендуем: сделать или пандус или подъемник на внутренней входной лестнице, выделить маркировкой ступени на внутренней входной лестнице, установить поручни с двух сторон лестницы			
Зона оказания услуг	-			
Санитарно-гигиеническое помещение	Рекомендуем: сделать доступные кабинки уборной, установить знак доступности на кабине для инвалидов в соответствии с требованиями СНиПа, установить поручни возле умывальника, унитаза, в душевой кабинке			
Средства информации	-			

« 26 » января 2016 г.  
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

тел. 6-11-96

*Мозелев*

подпись

Ж.В.Мозелева