

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры сельский дом культуры "Октябрьский"

Тип объекта: Дома культуры

Место нахождения (адрес): Краснодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Октябрьская, пер. Зеленый, 3

Форма собственности объекта: Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное учреждение культуры сельский дом культуры "Октябрьский"

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом: Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2338010838

Телефон: 8(86161)38-4-98

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий: Объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Необходимо обеспечить доступность объекта в соответствии с действующими требованиями свода правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Плановая дата обследования: 02.2020

Фактическая дата обследования: 11.02.2020

Организация: Муниципальное бюджетное учреждение культуры сельский дом культуры "Октябрьский"

Должность лица: Директор

ФИО: Тихонова В.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территория					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4) ГОСТ Р	Наличие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	

Входная площадка						
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Не требуется		
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие		
Дверь входная наружная						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	полотно двери не прозрачное	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Не требуется		
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует		

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	требуется, в пролетах лестницы установлен только один поручень
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Не соответствует	
Горизонтальное завершение поручни вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Не соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	требуется
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	требуется
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)					
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Отсутствие	требуется
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Отсутствие	требуется
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Отсутствие	требуется

Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13	Отсутствие	требуется
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	О, К	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	требуется
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Отсутствие	требуется
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Отсутствие	требуется
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Отсутствие	требуется
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручни вверху и внизу с не травмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Отсутствие	требуется
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	Отсутствие	требуется
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	п. 5.2.13	Отсутствие	требуется
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					Дверь в зрительный зал
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	полотно двери не прозрачное

Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					Дверь в читальный зал
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	полотно двери не прозрачное
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	п. 5.2.18	Отсутствие	требуется
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	п. 5.2.18	Отсутствие	требуется
Тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008	Отсутствие	требуется
Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	п. 5.2.20	Отсутствие	требуется
Напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.	С	наличие	п. 5.2.20	Отсутствие	требуется
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					зрительный зал
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	

сбоку)					
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					читальный зал
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Отсутствие	санитарно-гигиеническое помещение, доступное для МГН отсутствует
					требуется

количества						
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	требуется	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует		
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует		
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует		
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует		
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие		
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	требуется	
Средства информации						
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Не требуется		
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие		
Знаки и указатели в зонах	С, Г, У,	от 1,5 до	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует		

движения в зальных помещениях на высоте	К	4,5 м.		
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	+	+	+	#
Вход	+#	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+#	+#	+#	+#	#
Зона оказания услуги Зал читальный	+	#	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+#	+	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+	+

*Объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	
Объект доступен	X*	X*	X*	X	
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	

Вход	оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, оборудовать на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	внутреннюю лестницу оборудовать поручнями с обеих сторон на высоте 90 см, с не травмирующими завершениями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. на внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил, на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели внутреннюю лестницу в зону оказания услуги продублировать пандусом, лифтом или подъемным устройством
Зона оказания услуги Зал читальный	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	оборудовать санитарно-гигиеническое помещение, доступное для МГН
Средства информации	

«10» февраля 2020 г.

Специалист I разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения
УСЗН в Крыловском районе



Л.И. Рунец