

ПАСПОРТ
Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский клуб Кугоейский»

Тип объекта: Дома культуры

Место нахождения (адрес): Краснодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Кугоейская, ул. Ленина, 48 б

Форма собственности объекта: Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский клуб Кугоейский"

Основание для пользования объектом: Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматель; ИНН, телефон и т.д.)
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2338010884

Телефон: 8(86161) 33-7-05

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: Объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. В соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» необходимо обеспечить доступность объекта

Плановая дата обследования: 09.2018

Фактическая дата обследования: 26.09.2018

Организация: Администрация Кугоейского сельского поселения Краснодарского края

Должность лица: Глава

ФИО: Высочин С.Н.

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «X»)

| Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | |
|-----------------------------|---|----|----|---|
| | К | О | С | Г |
| Объект доступен | X* | X* | X* | X |
| Объект недоступен | | | | |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|--|--|
| Участки и территории | требуется ремонт поверхности пути движения лестницу на входе наружную обустроить с обеих сторон поручнями на высоте 90 см. |
| Вход | обустроить ступени лестницы на входе наружной высотой 12 – 15 см, обеспечить единообразную геометрию ступеней обустроить свободную зону в нижнем окончании пандуса размером не менее 1,5х1,5 м. |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | _____ |
| Зона оказания услуги | соответствует |
| Санитарно-гигиеническое помещение | обустроить санитарно-гигиеническое помещение доступное для МГН, не менее 1-го |
| Средства информации | соответствует |

«26» сентября 2018 г.

Специалист I разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Крыловском районе



Д.И. Рунец

| | | | | | |
|---|------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | п. 5.3.6 | Отсутствие | требуется |
| Средства информации | | | | | |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.1 | _____ | один вход на фасаде здания |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.8 | _____ | одно помещение |
| Знаки и указатели в зонах движения в залых помещениях на высоте | У, К, С, Г | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6 | Соответствует | |
| Речевые информаторы | С, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Наличие | |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Наличие | непосредственное общение посетителей с работниками сельского клуба |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности | | | | | |
|--|---|----|----|---|--|--|
| | * (Доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | | | |
| | К | О | С | Г | | |
| Участки и территории | ++ | # | # | # | | |
| Вход | ++ | ++ | ++ | # | | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | # | # | # | # | | |
| Зона оказания услуги | + | # | # | # | | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | ++ | ++ | # | # | | |
| Средства информации | + | # | + | + | | |

*Приняты и согласованы с Крыловской РО ВОИ меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов

| | | | | | | |
|---|------|-------------------------|----------------------|-------|-------|--|
| коляски) | | | | | | |
| Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги) | К, О | наличие | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | _____ | _____ | |
| Обслуживание в кабинете | | | | | | |
| Ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | _____ | _____ | |
| Высота порога | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | _____ | _____ | |
| Ширина прохода | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.2 | _____ | _____ | |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | _____ | _____ | |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 x 0,49 м. | п. 7.1.9 | _____ | _____ | |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2 | _____ | _____ | |

Санитарно-гигиеническое помещение

| | | | | | | |
|---|------|-------------------------|----------------------|------------|-------|---|
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7% (но не менее 1) | п. 5.3.2 | Отсутствие | _____ | санитарно-гигиеническое помещение доступное для МГН отсутствует |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | наличие | п. 5.3.6 | Отсутствие | _____ | требуется |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 x 1,8 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Отсутствие | _____ | требуется |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Отсутствие | _____ | требуется |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Отсутствие | _____ | требуется |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Отсутствие | _____ | требуется |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Отсутствие | _____ | требуется |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| Количество доступных расчетно-кассовых постов | К | М. не менее 1 | п. 7.4.2 | | |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов | К | М. не менее 1,1 | п. 7.4.2 | | |
| Предприятия питания | | | | | |
| Ширина проходов | К | не менее 0,9 м. | п. 7.4.7 | | |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м. | К | не менее 1 | п. 7.4.7 | | |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К | наличие | п. 7.4.7 | | |
| Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д. | | | | | |
| Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш) | К | не менее 0,85 х 1,0 | п. 7.1.9 | | |
| Количество номеров для инвалидов | К, О, С, Г | 5% | п. 6.3.1 | | |
| Входная дверь в номер (ширина проема двери) | К | не менее 0,9 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | | |
| Входная дверь в номер (высота порога) | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | | |
| Свободное пространство в номере | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 6.3.1 | | |
| Туалет в номере (на этаже) (ширина дверного проема) | К | не менее 0,8 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | | |
| Туалет в номере (на этаже) (высота порога) | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | | |
| Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом) | К | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3; рис. Д.11 | | |
| Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла- | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д.11 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|---------------|--|--|--|
| положен дверей | | | | | | | |
| Лифт пассажирский в зоне оказания услуги | | | | | | | |
| Габариты кабины (глубина x ширина) | К | не менее 1,5 x 1,7 м. | п. 5.2.18 | _____ | | | |
| Ширина дверного проема кабины (в свету) | К | не менее 0,95 м. | п. 5.2.18 | _____ | | | |
| Тактильные средства информации на кнопках управления лифта | С | наличие | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 | _____ | | | |
| Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта | С | наличие | п. 5.2.20 | _____ | | | |
| Напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. Размер не менее 10 см. | С | наличие | п. 5.2.20 | _____ | | | |
| Зона оказания услуги | | | | | | | |
| Заг зрительный, читальный, ожидания и пр. | | | | | | | |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 1% | п. 7.1.7 | Соответствует | | | |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку) | К | 0,55 x 0,85 м. | п. 7.1.7 | Соответствует | | | |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади) | К | 1,25 x 0,85 м. | п. 7.1.7 | Соответствует | | | |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | _____ | | | |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | п. 7.1.9 | _____ | | | |
| Предприятия торговли | | | | | | | |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п. | К | не более 0,85 м. | п. 7.4.1 | _____ | | | |
| Глубина полок | К | не более 0,5 | п. 7.4.1 | _____ | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------------|-----------|--|--|--|
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги) | | | | | | |
| Высота одного подъема | К, О | не более 0,8 м. | п. 5.2.13 | | | |
| Уклон (отношение высота / длина) | К, О | не более 1/20 (5%) | п. 5.2.13 | | | |
| Уклон при перепаде высот 20 см. и менее | К, О | не более 1/10 (10%) | п. 5.2.13 | | | |
| Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м. | п. 5.2.13 | | | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса | К, О | наличие | п. 5.2.15 | | | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 5.2.15 | | | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 5.2.15 | | | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 5.2.15 | | | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием) | К, О, С | не менее 30 см. | п. 5.2.15 | | | |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) | С | наличие | п. 5.2.14 | | | |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. | К, О | наличие | п. 5.2.13 | | | |
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | | | |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | | | |
| Контрастная маркировка прозрачных | С | наличие | п. 5.1.5 | | | |

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)

| | | | | | |
|--|------|------------------|-----------|-------|--|
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,5 м. | п. 5.2.1 | _____ | |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.1 | _____ | |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | п. 5.2.4 | _____ | |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | п. 5.2.4 | _____ | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | п. 5.2.7 | _____ | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | п. 5.2.7 | _____ | |
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | | |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие | п. 5.2.9 | _____ | |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие | п. 5.2.15 | _____ | |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | п. 5.2.15 | _____ | |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см. | п. 5.2.10 | _____ | |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | наличие | п. 5.2.16 | _____ | |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | С | наличие | п. 5.2.10 | _____ | |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | наличие | п. 5.2.12 | _____ | |

| | | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие | п. 4.1.14; п. 5.2.13 | _____ | |
| Входная площадка | | | | | |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К | не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. | п. 5.1.3 | _____ | |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | не менее 2,2 x 2,2 м. | п. 5.1.3 | Соответствует | |
| Нескользящее покрытие | К, О, С | наличие | п. 5.1.3 | Наличие | |
| Дверь входная наружная | | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | п. 5.1.5 | _____ | полотно двери не прозрачное |
| Тамбур (глубина x ширина) | | | | | |
| Тамбур (глубина x ширина) | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | п. 5.1.7; рис. Д. 10 | _____ | |
| Дверь входная внутренняя | | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | _____ | |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | _____ | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | п. 5.1.5 | _____ | |

| | | | | | | |
|---|------|-----------------------|---|------------------|--|-----------|
| окончании пандуса | | Х 1,5 м. | | | | |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | п. 4.1.15 | | | |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | | | |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | | | |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | | | |
| Вход | | | | | | |
| Лестница на входе наружная | | | | | | |
| Поручни по обеим сторонам | О, С | наличие | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие | | требуется |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Не соответствует | | |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 | Не соответствует | | |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | Соответствует | | |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 | Отсутствие | | требуется |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе | | | | | | |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 | Соответствует | | |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | Соответствует | | |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 Х 1,5 м. | п. 4.1.15 | Не соответствует | | |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | п. 4.1.15 | Наличие | | |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине) | К, О | наличие | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Наличие | | |

| | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|--|------------------|-------------------------|
| Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда) | К | не более 1,5 см. | п. 4.1.8 | | | |
| Путь к входу в здание | | | | | | |
| Указатели направления движения | К | наличие | п. 4.1.3 | | | отдельно стоящее здание |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | п. 4.1.7 | | Соответствует | |
| Продольный уклон пути движения | К | не более 5% | п. 4.1.7 | | Не соответствует | - ? что такое |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | п. 4.1.8 | | | |
| Открытая лестница | | | | | | |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 | | | |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | | | |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 | | | |
| Поручни по обим сторонам на высоте 90 см. | О, С | наличие | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | | | |
| Рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие | п. 4.1.12 | | | |
| Контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие | п. 4.1.12 | | | |
| Пандус, дублирующий открытую лестницу | | | | | | |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 | | | |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | | | |
| Свободная зона в верхнем и нижнем | К | не менее 1,5 | п. 4.1.15 | | | |

| | | | | | |
|---|------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Длина маршрута пандуса | К | не более 9,0 м | п. 4.1.14 | | |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | | |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15 | | |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | п. 4.1.15 | | |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | | |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | | |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | | |
| Автостоянка | | | | | |
| Количество мест для транспорта инвалидов | К, О, С, Г | не менее 10% (но не менее 1) | п. 4.2.1 | | |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 X 3,6 м. | К | 5% | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6 | | |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | К, О | не более 50 м. | п. 4.2.2 | | |
| Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки) | К, О, С, Г | наличие | п. 4.2.1; рис. Д.6 | | |
| Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.д.) на высоте не менее 1,5 м.)) | К, О, С, Г | наличие | п. 4.2.1; рис. Д.6 | | |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина) | К | не менее 1,0 м | рис. Д.5 | | |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон) | К | не более 10% | п. 4.1.8 | | |

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Значение | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|
| Участки и территории | | | | | |
| Вход на территорию | | | | | |
| Высота порога или перепад у калитки | К, О, С | не более 1,4 - 1,5 см. | п. 4.1.8; 5.1.4 | _____ | |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К | не менее 0,9 м | п. 4.1.7; 5.1.4 | _____ | |
| Лестница на входе на территорию | | | | | |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 | _____ | |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | _____ | |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 | _____ | |
| Поручни по обим сторонам на высоте 90 см. | О, С | наличие | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | _____ | |
| Рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие | п. 4.1.12 | _____ | |
| Контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие | п. 4.1.12 | _____ | |
| Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию | | | | | |

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
 2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.