

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное казенное учреждение сельский дом культуры станции Бородинской

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н ст-ца. Бородинская Ленина 17

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2347012060

Телефон:

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 07.2016

Фактическая дата обследования: 20.07.2021

Организация: МКУ сельский дом культуры станции Бородинской

Должность лица: Директор

ФИО: Коваленко Марина Петровна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Участки и территории | | | | |
| Вход на территорию | | | | |
| Высота порога или перепад у калитки | К, О, С | не более 1,4 - 1,5 см. | Соответствует | п. 4.1.8; 5.1.4 |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К | не менее 0,9 м | Соответствует | п. 4.1.7; 5.1.4 |
| Путь к входу в здание | | | | |
| Указатели направления движения | К | наличие | Соответствует | п. 4.1.3 |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 4.1.7 |
| Продольный уклон пути движения | К | не более 5% | Соответствует | п. 4.1.7 |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | Соответствует | п. 4.1.8 |
| Вход | | | | |
| Лестница на входе наружная | | | | |
| Поручни по обеим сторонам | О, С | наличие | Соответствует | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | Соответствует | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; |

1 Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| Высота подъема ступеней | О, С | | 12 - 15 см. | | Соответствует | п. 4.1.12 |
| Ширина ступеней | О, С | | 35 - 40 см. | | Соответствует | п. 4.1.12 |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | | наличие | | Соответствует | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе | | | | | | |
| Длина марша пандуса | К | | не более 9,0 м. | | Соответствует | п. 4.1.14 |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | | не более 1/20 (5%) | | Соответствует | п. 4.1.14 |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | | не менее 1,5 X 1,5 м. | | Соответствует | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | | наличие | | Соответствует | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине) | К, О | | наличие | | Соответствует | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | | 0,9 м. | | Соответствует | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | | 0,7 м. | | Соответствует | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | | 0,9 - 1,0 м. | | Соответствует | п. 4.1.15 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | | наличие | | Не требуется | п. 4.1.14; п. 5.2.13 |
| Входная площадка | | | | | | |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К | | не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. | | Соответствует | п. 5.1.3 |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | | не менее 2,2 x 2,2 м. | | Соответствует | п. 5.1.3 |
| Нескользящее покрытие | К, О, С | | наличие | | Соответствует | п. 5.1.3 |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|--|----------|--|
| Дверь входная наружная | | | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | Соответствует | | п. 5.1.4 | |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Соответствует | | п. 5.1.4 | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | Не требуется | | п. 5.1.5 | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,5 м. | Соответствует | | п. 5.2.1 | |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | | п. 5.2.1 | |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | | п. 5.2.4 | |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | Не соответствует | | п. 5.2.4 | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | Соответствует | | п. 5.2.7 | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | Соответствует | | п. 5.2.7 | |
| Зона оказания услуги | | | | | | |
| Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. | | | | | | |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 1% | Соответствует | | п. 7.1.7 | |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку) | К | 0,55 x 0,85 м. | Соответствует | | п. 7.1.7 | |
| Размер места для инвалида-колясочника | К | 1,25 x 0,85 м. | Соответствует | | п. 7.1.7 | |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------|---------------|---------------------|--|
| (при доступе спереди или сзади) | | | | | |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,85 м. | Соответствует | п. 7.1.9 | |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | Соответствует | п. 7.1.9 | |
| Обслуживание в кабине | | | | | |
| Ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.3.2; 6.1.8 | |
| Высота порога | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 5.1.4 | |
| Ширина прохода | К | не менее 1,2 м. | Не требуется | п. 5.2.2 | |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | Не требуется | п. 7.1.9 | |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 x 0,49 м. | Не требуется | п. 7.1.9 | |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | Не требуется | п. 5.2.2 | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | | | | | |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7% (но не менее 1) | Соответствует | п. 5.3.2 | |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | наличие | Соответствует | п. 5.3.6 | |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 x 1,8 м. | Соответствует | п. 5.3.3; рис. Д.11 | |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 5.3.3; рис. Д.11 | |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. | Соответствует | п. 5.3.3; рис. Д.11 | |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует | п. 5.3.3; рис. Д.11 | |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | Соответствует | п. 5.3.3; рис. Д.11 | |

| | | | | |
|---|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | Соответствует | п. 5.3.6 |
| Средства информации | | | | |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г, У | наличие | Соответствует | п. 5.5.1 |
| Информация о назначении помещений внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | У, К, С, Г | наличие | Не требуется | п. 5.5.8 |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте | К, С, Г, У | от 1,5 до 4,5 м. | Не требуется | п. 5.5.4; 5.5.6 |
| Речевые информаторы | С, У | наличие | Не требуется | п. 5.5.3; 5.5.4 |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, У | наличие | Не требуется | п. 5.5.3; 5.5.4 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | |
|--|--|---|---|---|
| | К | О | С | Г |
| Участки и территории | + | + | + | # |
| Вход | + | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | # | + | # |
| Зона оказания услуги | + | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение | + | + | # | # |
| Средства информации | + | # | + | + |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г |
| Объект доступен | X | X | X | X | X |
| Объект недоступен | | | | | |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| | |
|--|---|
| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| Участки и территории | |
| Вход | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | На пути движения перепады высот более 1,4 см. |
| Зона оказания услуги | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | |
| Средства информации | |

« 20 » 07 20 21 г.

Дата составления Паспорта

Смирнов И.И.

Должность лица, составившего Паспорт

И.И. Смирнов

Подпись

И.И. Смирнов

Ф.И.О.