



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. САРАТОВУ**

ул. Университетская, 37, г. Саратов, Россия, 410012, тел/факс: 27-93-78

Предписание № 1653/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова (МОУ ДОД «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного

инспектора г. Саратова по пожарному надзору № 1653  
(наименование органа ГПН)

от « 18 » ноября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 30 » ноября 2015 г. по 16 ч 00 мин. « 11 » декабря 2015 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

*Государственный инспектор г. Саратова по пожарному надзору Шелухин Роман Алексеевич,  
государственный инспектор г. Саратова по пожарному надзору Левкина Ольга Ивановна.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова (МОУ ДОД «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА), г. Саратов, пр-кт. Строителей 6/1*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместителем директора Зотовой Натальей Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Допускается эксплуатация светильников в спортивном зале, комнатах 12.21,24 со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ(п.42 ППР в РФ)	18.04.2016	
2	На дверях отделяющих лестничную клетку от поэтажных коридоров отсутствует уплотнение в притворах.	ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008года»СНиП 21-01-97* п. 6.18*	18.04.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.98, 99 «Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС России от 28.06.2012 №375 зарег. в Минюсте России 13.07.2013);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:
  - должностные лица в пределах их компетенции;
  - иные граждане

Государственный инспектор г. Саратова по  
пожарному надзору Шелухин Роман  
Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» декабря 2015 г.



(подпись)  
М.Л.П.

Государственный инспектор г. Саратова по  
пожарному надзору Левкина Ольга  
Ивановна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» декабря 2015 г.



Предписание для исполнения получил (а):



«11» декабря 2015 г.

директор Тихонова Татьяна Раисовна  
(должность, фамилия, инициалы)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. САРАТОВУ**

ул. Университетская, 37, г. Саратов, Россия, 410012, тел/факс: 27-93-78

г. Саратов,  
ул. Попова, 4

(место составления акта)

«11» декабря 2015 г.  
(дата составления акта)

«16» час «00» мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 1653

По адресу/адресам: г. Саратов, проспект Строителей, д. 6/1  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Саратова по  
пожарному надзору Боткина Ю.А. №1653 от «18» ноября 2015 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр  
детского творчества» Ленинского района г. Саратова (МОУ ДОД «ЦЕНТР ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 09 ч. 00 мин «30» ноября 2015г. по 16 ч. 00 мин «11» декабря 2015 г. по адресу: г. Саратов,  
проспект Строителей, д. 6/1.

Продолжительность 10 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г. Саратову УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Саратовской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки) директор Тихонова Татьяна Раисовна, «18» ноября 2015 г.,  
09 ч. 00 мин.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Саратова по пожарному надзору  
Шелухин Роман Алексеевич, государственный инспектор г. Саратова по пожарному надзору Левкина  
Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица (должностных лиц), проводивших(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке инспекторов государственных органов указываются фамилия,  
имя, отчество (последнее - при наличии) должностных инспекторов или должностных инспекторов организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и компетенции органа по аккредитации, выдающего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора Зотова Наталья Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество полностью - при выполнении должности руководящего или иного должностного лица (должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, исполнительного представителя индивидуального предпринимателя) или уполномоченного представителя юридического лица (в случае проведения проверки члена совета директоров открытой организации) присутствующего при проведении проверки по проверке)

В ходе проведения проверки:

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

- Допускается эксплуатация светильников в спортивном зале, комнатах 12.21.24 со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п.42 ППР в РФ) (Правила противопожарного режима в РФ)- лицо допустившее нарушение является директор Тихонова Татьяна Раисовна;

- На дверях отделяющую лестничную клетку от поэтажных коридоров отсутствует уплотнение в притворах ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008года», СНиП 21-01-97\* п.6.18\* - лицо допустившее нарушение является директор Тихонова Татьяна Раисовна;


**выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) а именно:**

**нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Саратова по пожарному надзору Шелухин Роман Алексеевич

Государственный инспектор г. Саратова по пожарному надзору Левкина Ольга Ивановна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Тихонова Татьяна Раисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае отсутствия должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)

«11» декабря 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц, исполняющих проверку)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц, исполняющих проверку)



410041, г. Саратов,  
проспект Строителей, 6/1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова

Тел.: 62-07-37  
Факс: 62-03-29

**Выполнение предписания №11653/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара Главного Управления МЧС России по Саратовской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы отдел надзорной деятельности по г.Саратову**

№ п/п	Выявленное нарушение	Сроки исполнения	Принимаемые меры
1	Допускается эксплуатация светильников в спортивном зале, комнатах 12, 21, 24 со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкциями светильника	18.04.16.	В спортивном зале взамен старых установлены новые светильники светодиодные, в кабинете № 12 на светильники установлены колпаки, в кабинетах № 21 и 24 установлены рассеиватели на светильники.
2	На дверях отделяющих лестничную клетку от поэтажного коридора отсутствуют уплотнение в притворах	18.04.16.	На дверях установлены уплотнения в притворах.

Директор МУ ДО  
«Центр детского творчества»  
Ленинского района г. Саратова



Т.Р.Тихонова