

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области Управление надзорной

(наименование территориального органа МЧС России)
деятельности и профилактической работы ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru отдел надзорной деятельности и профилактической
(наименование органа государственного пожарного надзора)
работы Слободского района и города Слободского
ул. Советская, 130, г. Слободской, 613152, тел. 4-32-97 (код 83362)

Предписание № 87/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению гимназия города Слободского
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при
Кировской области (МКОУ гимназия г. Слободского), директору МКОУ гимназия г. Слободского
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Слободского района по
пожарному надзору Гурина Степана Александровича от «12» сентября 2016 года, № 87, ст. 6,
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 16.09.2016 с 13⁰⁰
по 14⁰⁰, 22.09.2016 с 13⁰⁰ по 14⁰⁰, проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНДПР
Слободского района и города Слободского капитаном внутренней службы Валовым А.И.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
МКОУ гимназия г. Слободского по адресу: г. Слободской ул. Ленина, 77

проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МКОУ гимназия г. Слободского Барановой Златой Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют ограждения на кровле северной части здания по адресу: г. Слободской ул. Ленина, 77 (высота здания до карниза – 7,2 м., т.е. более 7 м., уклон кровли = (высота конька кровли/половина ширины кровли)*100% = (4 м./8 м.)*100%=50%, т.е. более 12%).	В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (п. 8.11 СНиП 21-01-97*)	01.10. 2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНДПР Слободского
района и города Слободского
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 22 » 09 20 16 г.

Валов А.И.
(фамилия, инициалы)



Предписание для исполнения получил:

З.А. Баранова (подпись) Директор МКОУ гимназия г. Слободского
(должность)

« 22 » 09 2016 г.

Баранова З.А.
(фамилия, инициалы)



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Слободского района и города Слободского**

ул. Советская, 130, г. Слободской, 613152
Телефон: 4-32-97 (код 83362) Факс: 4-32-97

19.10.2016 № 2-36-10

На № _____ от _____

Рассмотрев обращение от 03.10.2016 «Об изменении сроков выполнения предписания» ОНДПР Слободского района и города Слободского сообщает следующее.

Пунктом 26 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28.09.2012 № 375 (далее Административный регламент) определен порядок проведения проверки, согласно которого по результатам проверки составляется акт и предусмотрено ознакомление с ним законного представителя проверяемого юридического лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки. После чего предусмотрено вручение одного экземпляра с копиями прилагаемых документов (в том числе, в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности – предписания).

Одновременно с этим сообщаю, что срок устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанный в предписании, является обязательным для исполнения руководителям организаций, должностными лицами, юридическими лицами, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по усмотрению нарушений требований пожарной безопасности. В соответствии с п. 11 Административного регламента при несогласии с указанными в предписании мероприятиями вышеуказанными лицами, в том числе предоставляется право обжаловать предписание.

Согласно п. 99 Административного регламента обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

При изложенных выше обстоятельствах прихожу к выводу об изменении срока устранения нарушений требований пожарной безопасности.

На основании вышеизложенного решил увеличить срок устранения нарушения требований пожарной безопасности, указанного в предписании от 22.09.2016 № 87/1/1 МКОУ гимназия г. Слободского и установить дату устранения 31.12.2019.

Заместитель начальника ОНДПР
Слободского района и города Слободского



Кузьмин А.Ю.