

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

610027, г. Киров, ул. Володарского, 223, т. (8332) 35-17-42, ф. (8332) 35-17-42
E-mail: kirov@zural.gosnadzor.ru, [http: ://www.zural.gosnadzor.ru](http://www.zural.gosnadzor.ru)

г. Слободской, ул. Ленина, 77
(место составления акта)

11 мая 2017 года
(дата составления акта)

13 часов 00 минут
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ №22-37/117

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Кировской области Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Рожнев Александр Петрович

(должность, фамилия, инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании акта проверки от 11 мая 2017 г. №22-37/117 в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения гимназия города Слободского Кировской области (МКОУ гимназия города Слободского) ИНН 4343002219

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

в присутствии:

Барановой Златы Александровны, директора МКОУ гимназия города Слободского;
Злобиной Натальи Валерьевны, зам. директора по АХЧ МКОУ гимназия города Слободского.

(должность, фамилия, инициалы законного / уполномоченного представителя юридического лица)

№ п/п	Конкретное описание (характер) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Не регулярно ведется журнал выдачи и возврата ключей;	п.п.1.2.2, 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.03, п.3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,	До 01.09.2017.

		утвержденных приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года N 328н и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 года, регистрационный № 30593	
2.	ВРУ-0,4 кВ (здание школы): кабели, подключенные во ВРУ, не снабжены бирками с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.03.	До 01.09.2017
3.	Электрозащитные средства(диэлектрические перчатки, коврики) не подвергались эксплуатационным электрическим испытаниям. Срок последнего испытания 03.11.2015;	п.п.1.2.2, 1.7.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, п.п. 1.4.3, 2.16.9 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261.	До 01.09.2017
4.	В школе не проводится периодическая очистка оборудования распределительных устройств (распределительных щитов и щитов освещения) от пыли и грязи.	п. 2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.03	До 01.09.2017

Информацию о выполнении каждого пункта предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ст. государственному инспектору отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениям по Кировской области Рожневу Александру Петровичу в срок установленный предписанием по адресу: 610027, Кировская обл. г. Киров, ул. Володарского, д. 223, факс 67-99-67

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, должность, фамилия, инициалы должностного лица)

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание может быть обжаловано в установленном законном порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Предписание выдал:

Старший государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора и надзора за гидротехническими
сооружениями по Кировской области

(должность, фамилия, инициалы, подпись)



А. П. Рожнев

Первый экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор МКОУ гимназия города Слободской

(должность, фамилия, инициалы, подпись)



З. А. Баранова

«11» мая 2017 г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)