

Приложение
к паспорту доступности
объекта социальной
инфраструктуры

ПЛАН

Адаптации объекта МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска», ул. Гоголя, 25 социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1.	Привести в соответствие вход на территорию. Устройство пандуса к главному входу. Устройство съемного пандуса или подъемного устройства для обеспечения доступа на 1-й и 2-й этажи здания		Привести в соответствие бордюры. Обозначить схему движения к объекту от остановки общественного транспорта.	До 2020 года при наличии финансирования	
2.	Привести в соответствие пути движения на территории		На пути движения к объекту устранить нарушения покрытия тротуаров, дорог. Привести в соответствие бордюры. Оборудовать съезды с тротуаров на пути движения.	До 2020 года при наличии финансирования	

3.	Привести в соответствие пандус (наружный)		Ширина марша установить не менее 1 м, уклон не более 5%.Оборудовать завершающие горизонтальные части поручня.	До 2020 года при наличии финансирования	
4.	Привести в соответствие автостоянку и парковку		Парковочные места оборудовать по размерам. Оборудовать доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках Проходы на доступных местах выделить цветом. Выделяемые места обозначить знаками	До 2020 года при наличии финансирования	
5.	Привести в соответствие входную площадку (перед дверью)		Привести в соответствие размеры входной площадки с пандусом, входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу. Оборудовать дренажные ячейки.	До 2020 года при наличии финансирования	
6.	Привести в соответствие дверь (входную)		Высота порогов на входе привести в соответствие.	До 2020 года при наличии финансирования	
7.	Привести в соответствие тамбур		Грязезащитное полотно установить не выше нулевого уровня.	До 2020 года при наличии	


			закрепить.	финансирования	
8.	Привести в соответствие туалетную комнату		<p>В комнате рядом с унитазом оборудовать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>В кабине оборудовать свободное пространство диаметром не менее 1,4 м для разворота кресла.</p> <p>Оборудовать откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.</p> <p>Размеры универсальной кабины привести в соответствие.</p> <p>Установить писсуар на высоте от пола не более 0,4 м</p> <p>Установить унитазы, имеющие опору для спины.</p> <p>Установить диспенсер для туалетной бумаги для использования МГН без</p>	До 2020 года при наличии финансирования	

			<p>посторонней помощи.</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).</p> <p>В доступных кабинах установить водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом.</p> <p>В унитазах установить автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением</p> <p>Оборудовать раковину для мытья рук, доступную для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников, установить зеркала, удобные для инвалидов-колясочников.</p>		
9.	Привести в соответствие систему информации и связи		<p>Разместить информацию о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.</p> <p>Доступный маршрут</p>	До 2020 года при наличии финансирования	

			оборудовать знаками. Установить световую сигнализацию системы оповещения о пожаре Разместить средства информации и сигнализации об опасности, которые должны быть комплексными для всех категорий инвалидов		
--	--	--	---	--	--

*Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

Директор ДМШ №1



Л.И. Дьяченко