



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Прокопьевска, г.Киселевска и Прокопьевского района

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г.Прокопьевск, пр.Шахтеров, д. 28, тел/факс 8(3846)61-15-50,

E-Mail: oogpn9@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Прокопьевска

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр.Шахтеров,28, тел/факс 8(3846) 61-15- 99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Прокопьевск, ул. Высокогорная, 4

(место составления предписания)

“ 13 ” октября 20 21 г.

(дата составления предписания)

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№134/1/82

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 61 «Тополек»

Законному представителю юридического лица – заведующему Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 61 «Тополек»

Курепиной Вере Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании решения № 134 от 03 октября 2021 главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному Малютин А.В. проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 61 «Тополек» (сокращенное название – МБДОУ «Детский сад № 61») государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору Ефановым Константином Игоревичем по адресу: 653004, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Высокогорная, 4.

При проведении проверки присутствовали Заведующий МБДОУ «Детский сад № 61» Курепина Вера Александровна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующее нарушение требований пожарной безопасности, выявленное в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного	пункт 71. Правила противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.05.2022	

	дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.			
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 30. Правила противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Прокопьевска,

г. Киселевска и Прокопьевского района

по пожарному надзору

«13» октября 2021

(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)

Ефанов К.И.

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Курскина Вера Александровна заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«13» октября 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)