

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийны;-: тестгн
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому кону
(наименование территориального органа МЧС России')

Краснодарский край г.Краснодар ул.Уральская,121, (861) 991-07-48
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край г. Ейск ул. Красная, 68/1, (86132) 4-33-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 173 /1/ 10
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

ф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

детский сад комбинированного вида № 22 города Ейска
муниципального образования Ейский район во исполнение распоряжения
главного государственного инспектора Ейского района по пожарному надзору
№ 173
(наименование органа ГПН)

от «21» 06 2021г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 03 мин. «07»
07 2021г. по 12 ч. 00 мин. «15» 07 20 21 г.,
проведена проверка Старшим инспектором ОНД и ПР Ейского района
(должность, звание, фамилия, инициалы)

капитаном внутренней службы Кошкалда В.В. здания и помещений
государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

МБДОУ ДСКВ № 22 г. Ейска расположенного по адресу: Ейский район
(наименование объекта надзора и его адрес)

г. Ейск, ул. Первомайская, 191/3

совместно с и.о. заведующей детского сада Новак Ольгой Николаевной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного пра- вового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (ых) нару- шены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
Новое здание				
1.	Марши эвакуационной лестницы расположенной в лестничной клетке не выполнены шириной менее 1,35 метра	(Е нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22. 07. 08г. №123-ФЗ; п.п	23.01.2022	

^ Г У		«а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020)		
2	Не произведен демонтаж оборудования выступающего из плоскости стен, установленного в лестничной клетке	(В нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020)	23.01.2022	
3.	Из каждой групповой ячейки на втором и третьем этажах не выполнены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки	(В нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 4.2.16, п. 5.2.5 СП 1.13130.2020)	23.01.2022	
4.	Не проведены эксплуатационные испытания наружной лестницы, предназначенной для эвакуации людей, с составлением соответствующего протокола испытаний. Протокол испытаний отсутствует	(В нарушение п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	
Старое здание				
5.	Эвакуационные знаки «выход», входящие в состав системы противопожарной защиты, находится в нерабочем состоянии	(В нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением *Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	

Общие требования

6.	На объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	
7.	Не производится своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения. Акты работоспособности и договор обслуживания отсутствуют	(В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	
8.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	(В нарушение п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	
9.	В помещениях не в полном объеме установлены знаки пожарной безопасности, выполненные в соответствии с требованиями НПБ 160-97	(В нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 2.1 НПБ 160-97; п. 36 п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-	23.01.2022	

		вительства Рос- сийской Федерации от 16. 09.2020 № 1479)		
10.	Аварийное освещение, входящее в состав системы противопожарной защиты, находится в нерабочем состоянии	(В нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22. 07. 08г. №123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их Компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор
ОНД и ПР Ейского района

Кошкалда В.В.

М.П. Кошкалда В.В.

« 15 » ИЮЛЯ * 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:



И.о. заведующей МБДОУ ДСКВ № 22 г.
Ейска МО Ейский район

Новак О.Н.
(фамилия, инициалы)

ИЮЛЯ

« 15 »

20 21 г.