

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Краснодарский край г.Краснодар ул.Уральская,121, (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района

Краснодарский край г. Ейск ул. Красная, 68/1, (86132) 4-33-01

Предписания № 173 / 1 / 10
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида № 22 города Ейска
муниципального образования Ейский район

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
Ейского района по пожарному надзору № 173

от «21» 06 20 21 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин.
«07» 07 20 21 г. по 12 ч. 00 мин. «15» 07 20 21 г.,
проведена проверка Старшим инспектором ОНД и ПР Ейского района

капитаном внутренней службы Кошкалда В.В. здания и помещений

МБДОУ ДСКВ № 22 г. Ейска расположенного по адресу: Ейский район

г. Ейск, ул. Первомайская, 191/3

совместно с и.о. заведующей детского сада Новак Ольгой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пунк- та) и наименование нормативного пра- вового акта Рос- сийской Федерации и (или) норматив- ного документа по пожарной безопас- ности, требования которого(ых) нару- шены	Срок устране- ния нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
Новое здание				
1.	Марши эвакуационной лестницы расположенной в лестничной клетке не выполнены шириной менее 1,35 метра	(В нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.п	23.01.2022	

		«а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020)		
2.	Не произведен демонтаж оборудования, выступающего из плоскости стен, установленного в лестничной клетке	(В нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020)	23.01.2022	
3.	Из каждой групповой ячейки на втором и третьем этажах не выполнены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки	(В нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 4.2.16, п. 5.2.5 СП 1.13130.2020)	23.01.2022	
4.	Не проведены эксплуатационные испытания наружной лестницы, предназначенной для эвакуации людей, с составлением соответствующего протокола испытаний. Протокол испытаний отсутствует	(В нарушение п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	
Старое здание				
5.	Эвакуационные знаки «выход», входящие в состав системы противопожарной защиты, находятся в нерабочем состоянии	(В нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	

Общие требования

6.	На объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	
7.	Не производится своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения. Акты работоспособности и договор обслуживания отсутствуют	(В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	
8.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	(В нарушение п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	
9.	В помещениях не в полном объеме установлены знаки пожарной безопасности, выполненные в соответствии с требованиями НПБ 160-97	(В нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 2.1 НПБ 160-97; п. 36 п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-	23.01.2022	

		вительства Рос- сийской Федера- ции от 16.09.2020 № 1479)		
10.	Аварийное освещение, входящее в состав системы противопожарной защиты, находится в нерабочем состоянии	(В нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	23.01.2022	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их Компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор
ОНД и ПР Ейского района

Кошкалда В.В.

М.П.П.

« 15 » июля * 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. заведующей МБДОУ ДСКВ №
22 г. Ейска МО Ейский район

Новак О.Н.

« 15 » июля 20 21 г.