

АКТ № 3
результатов проведения практической отработки планов эвакуации

01.09.2022 г

ст. Динская
ул. Кирова 95 б

В соответствии с пунктом 9 Постановление Правительство РФ от 16 сентября 2020г № 1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в РФ»
10 ч. 40 мин проведена практическая отработка планов эвакуации учащихся и работников из здания МБДОУ «Д/сад № 7» в количестве 53 человек из них сотрудников 15чел.
Фактическое время эвакуации составило 2 минуты. 00 секунд

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены недостатки: медлительность при проведение эвакуации.

Для устранения недостатков при подготовке и проведению следующей тренировки, необходимо: Отработать отдельные элементы организации детей, проводить чаще тренировочную эвакуацию.

Заведующий МБДОУ МО
Динской район
«Детский сад № 7»



И.А. Огренич

Члены комиссии:
Завхоз
Ответственный за пожарную безопасность
Ст. Воспитатель

И.Н. Мокина
И.В. Иванченко
Н.В. Григоренко