

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах
Северная ул., 5, ст. Выселки, 353100
тел/ 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57
E-mail: viselki@kubanrpn.ru
ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,
ИНН/КПП 2308105360/230801001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 36 _____ станица Динская _____ « 21 » февраля 2023 _____ г.
(место выдачи предписания)

Мною, Завгородним Сергеем Сергеевичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования
Динской район «Детский сад № 7», 353200, Край Краснодарский, район Динской, станица Динская,
улица Кирова, 95, Б

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

- ст. 11, ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

-СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

✓ - п. 2.8.5: уровень искусственного освещения в групповых № 1, 2, 3, 4, 5 ниже нормируемых показателей (главы V, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 86/34 от 21.02.2023г.;

- раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

✓ - таблица 6.4: исходя из списочного состава детей установлено недостаточное количество санитарно-технических приборов в группе № 2.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Исполнить требования ст. 11, ст. 28, ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Исполнить требования п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
3. Исполнить требования таб. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок до «20» августа 2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 7», 353200, Край Краснодарский, район Динской, станица Динская, улица Кирова, 95, Б
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах по адресу: ст. Выселки, ул. Северная, 5, тел. 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Завгородний С.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « ____ » _____ 2023г.

(подпись)

Огренич И.А.

(инициалы и

фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____