



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ДК «Сельмаш»

/Кулешова И.В./

ИНСТРУКЦИЯ о порядке осмотра помещений перед закрытием по окончании рабочего дня

1. Проверку помещений перед их закрытием в конце рабочего дня производят лица, ответственные за антитеррористическую защищенность и противопожарное состояние этих помещений, либо лица, оставшиеся работать в этих помещениях в вечернее время.

2. Цель проверки:

- осмотр помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверка исправности электроустановочных изделий, закрытие всех окон и форточек, выключение электроприборов из розеток, выключение света;

- устранение причин, могущих вызвать в помещениях возгорание во внерабочее время или проникновение в эти помещения посторонних людей;

- устранение причин, могущих способствовать быстрому распространению огня.

3. В ходе проверки необходимо убедиться:

- произведена ли тщательная уборка помещений, удалены ли из помещения сгораемые отходы производства;

- выключены ли все электронагревательные приборы, обесточена ли электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов;

- убраны ли в места хранения легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы;

- освобождены ли основные проходы в помещениях и запасные выходы;

- обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения;

- заперты ли все выходы и оконные рамы, входы на чердаки и подвалы;

- в исправном ли состоянии находится дежурное освещение (если оно имеется);

- в помещении нет запаха гари и дыма;

- не осталось ли в помещении кого-либо из работающих или других лиц;

- не находятся ли в помещении подозрительные предметы.

4. После проверки помещения и устранения недостатков в противопожарном отношении, ответственное лицо закрывает помещение и, при необходимости, опечатывает дверь и делает запись в специальном журнале.