

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКУК  
«Кингисеппская ЦГБ»  
\_\_\_\_\_ Е.С. Васильева  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 09/18**  
**объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)**

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): Городская детская библиотека №2.  
1.2. Адрес объекта 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.4а.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть 1-го этажа многоэтажного жилого здания, 253,1 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 0 кв.м;  
1.4. Год постройки здания - 1976 г., капитального ремонта/реконструкции -  
1.5. Дата предстоящих плановых работ: -

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу)  
Муниципальное казенное учреждение культуры «Кингисеппская центральная городская библиотека» (МКУК «Кингисеппская ЦГБ»).  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д.30.  
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.  
1.9. Форма собственности - муниципальная.  
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Учредителем Учреждения является Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.  
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта** (согласно отраслевой классификации и Уставу): культура (библиотека).  
**2.2. Виды оказываемых услуг** (виды деятельности, согласно Уставу):  
-Обеспечение сохранности документального фонда;  
-Предоставление доступа к библиотечному фонду библиотек;  
-Ведение учета библиотечного документального фонда, создание источников библиографии, информирование на основе новых поступлений и ретроспективного репертуара. формирование поисково-справочно-библиографического аппарата (системы каталогов, картотек на различных носителях);  
-Создание специализированного банка данных, включающих библиографическое описание краеведческих документов;  
-Обслуживание индивидуальных пользователей, коллективных абонентов, предоставление основного и дополнительного набора библиотечных, библиографических услуг и продукции, обеспечение альтернативных условий и режима пользования ими;  
-Организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий: выставки, вечера, встречи, конференции, лекции, конкурсы, викторины, круглые столы, презентации, семинары и иные мероприятия;

-Организация информационных центров правовой и муниципальной информации, экологической информации, центров чтения, медиатек и др.:

-Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;

-Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках..

**2.3. Форма оказания услуг: на объекте.**

**2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:** (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории): **все возрастные категории.**

**2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У.**

**2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет): нет.**

### 3. Состояние доступности объекта и услуг

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

**Автобус № 5 до остановки «Магазин «Восход».**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет.**

наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) **по личному вызову.**

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **150 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **2-3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да,** нет)

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (**К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У**) / нет

#### 3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания\*

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком +)*				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
О-н (поражение нижних конечностей)	+				
О-в (поражение верхних конечностей)	+				
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)	+				
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)	+				
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+				
У (нарушения умственного развития)	+				
<b>Все категории инвалидов***</b>					

\* - вариант «А» - **универсальный проект** (доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания)

\*\* - вариант «Б» - **разумное приспособление** (при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании)

\*\*\* - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

### 3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «23» сентября 2019 г.\*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ДП	ДП	ВНД	ДУ <sub>пп</sub>	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ <sub>пп</sub>	ДП	ДП	ДУ <sub>пп</sub>	ДУ <sub>пп</sub>	ДП	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ <sub>пп</sub>	ДП	ДП	ДУ <sub>пп</sub>	ДУ <sub>пп</sub>	ДУ <sub>пп</sub>	ДУ <sub>пп</sub>	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ <sub>пп</sub>	ДУ <sub>пп</sub>	ДУ <sub>пп</sub>	ДУ <sub>пп</sub>	ДУ <sub>пп</sub>	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ <sub>пп</sub>	ДП	ДП	ДУ <sub>пп</sub>	ДУ <sub>пп</sub>	ДУ <sub>пп</sub>	ДП	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП

\* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

\*\* - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте

\*\*\* - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- **ДЧ** - доступно частично;
- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

### 3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «23» сентября 2019г.\*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования**	ВНД	ДУ- <i>пп</i>	ДУ- <i>пп</i>	ВНД	ДУ- <i>пп</i>	ДУ- <i>пп</i>	ДУ- <i>пп</i>	ДП	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ- <i>пп</i>	ДП	ДП	ДУ- <i>пп</i>	ДП	ДУ- <i>пп</i>	ДП	ДП	
2 этапа (отложенных работ)	ДП	ДП	ДП	ДУ- <i>пп</i>	ДП	ДУ- <i>пп</i>	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДП	ДП	ДП	ДУ- <i>пп</i>	ДП	ДУ- <i>пп</i>	ДП	ДП	

\* - аналогично пункту 3.4 (см.)

\*\* - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

\*\* - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому; **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

**3.6. Объект является приоритетным (да, нет) нет.**

**4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)**

**4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг\***

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
<b>1 этап (неотложные мероприятия)</b>									
<b>1.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+			+		+		
1.1.1 По варианту «А»	ДП		+	+		+		+	+
1.1.2 По варианту «Б»									
<b>1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	ДУ-дом								
<b>1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	ДУ-дистант								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности – _____ год.									
<b>2 этап (отложенные мероприятия)</b>									
<b>2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)</b> с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им								
<b>2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве</b>	ДУ-пп				+		+		
2.2.1 По варианту «А»	ДП	+	+	+		+		+	+
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ год									
<b>3 этап (итоговые мероприятия)</b>									
<b>3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам</b>	ДУ-пп				+		+		
3.1 По варианту «А»	ДП	+	+	+		+		+	+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									

\*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте» от «23» сентября 2019 г. (прилагается)

**4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:**

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) \_\_\_\_\_

- техническая экспертиза \_\_\_\_\_

- разработка проектно-сметной документации \_\_\_\_\_

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) \_\_\_\_\_

- заключение дополнительного соглашения с арендодателем) \_\_\_\_\_

- рассмотрение на \_\_\_\_\_

(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

- иное \_\_\_\_\_

**4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1 второго этапа):**

Согласованы без замечаний

Дата «27» сентября 2019 г.

## 5. Особые отметки

**Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:**

- Сайте организации (адрес) <http://libr-kingisepp.narod.ru>

- Карте доступности (адрес) \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:**

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от «23» сентября 2019г.

2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от «23» сентября 2019г.

3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на 4 стр.

4. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте \_\_\_\_\_

5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

\_\_\_\_\_  
*Наименование документа и выдавшей его организации, дата*

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

7. Другое \_\_\_\_\_

*(Например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании)*

**Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности**

Председатель \_\_\_\_\_

(руководитель)

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

Платонова Ю.Ю.

Потапов М.П.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**  
**МКУК «Кингисеппская ЦГБ», Городская детская библиотека №2**  
*Наименование объекта*  
**188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.4а**  
*Адрес*

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	<b>Территория, прилегающая к зданию</b> <i>Нет своей территории</i>						
2.	<b>Вход в здание</b> - Лестница (наружная) - Входная площадка (перед дверью) - Двери (входные) - Тамбур		<p>2.1 Разместить рядом с входом информацию об организации (наименование, время работы и т.д.) продублированную шрифтом Брайля. п. 6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>2.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения.</p> <p>2.3 Установить кнопку вызова персонала.</p>	<p>2.1 При реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов входной двери (не более 1.4см) В полотнах входных дверей предусмотреть смотровые панели. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)</p> <p>2.2 При реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить глубину входной площадки, устранить перепады высот. (п. 5.1.3 СП 59.13330.2012)</p> <p>2.3 Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию следует размещать не менее чем за 0,8 м, от входа. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012)</p>	<p>К - ВНД О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п -ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП</p>	<p>К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП</p>

3.	<b>Пути движения внутри здания</b> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)		3.1 установить информирующую тактильную табличку (мнемосхему) с использованием рельефных знаков и символов, а также шрифта Брайля перед входом во внутренние помещения с указанием номера и назначения помещения. п. 5.5.2 СП 59.13330.2012 3.2 Информирование помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. п. 5.5.8 СП 59.13330.2012	3.1 При реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см) (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012) 3.2 Выровнять поверхность напольного покрытия	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п ДУпп С-ч -ДУпп Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н -ДП О-в - ДП С-п ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
4.	<b>Зоны целевого назначения здания</b> - Форма обслуживания с перемещением по маршруту	4.1 Отсутствует система усиления звука для инвалидов с нарушениями слуха, не организован сурдоперевод (Г-ч)	4.1 Организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ) 4.2 Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. п. 5.2.24 СП 59.13330.2012	4.1 Установить систему усиления звука для инвалидов с нарушениями слуха.  4.2 Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе рекомендуется предусматривать высотой 0,85 м. п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	К - ДП О-н -ДП О-в - ДП С-п ДУпп С-ч - ДП Г-п -ДУпп Г-ч -ДУпп У - ДП	К - ДП О-н -ДП О-в - ДП С-п-ДУпп С-ч - ДП Г-п-ДУпп Г-ч- ДП У - ДП	К - ДП О-н -ДП О-в - ДП С-п ДУпп С-ч - ДП Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДП
5.	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b> Нет зоны						

6.	<b>Система информации на объекте</b> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации		6.1 Установить световые оповещатели указывающие направления в случаях эвакуации людей (Г) (СП 59.13330.2016 п. 6.5.5).  6.2 Разместить (обновлять по необходимости) на сайте (в разделе «Информация» или создать новый раздел) сведения об организации доступности посещения учреждения для инвалидов и других МГН	6.1 Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. СП 59.13330.2012 п. 5.5.3  6.2 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5)	К - ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч -ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н- ДП О-в- ДП С-п-ДУпп С-ч- ДП Г-п- ДП Г-ч- ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
7.	<b>Пути движения к входу (все) от остановки</b>	7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)		7.1 Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012) (мероприятия выполняются организацией, в чьей ведомости находится зона, элемент и/или по согласованию с ней).	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в -ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в -ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП



УТВЕРЖДАЮ  
директор МКУК  
«Кингисеппская ЦГБ»  
\_\_\_\_\_ Е.С. Васильева  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

**МКУК «Кингисеппская ЦГБ», Городская детская библиотека №2**

*Наименование объекта*

**188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.4а**

*Адрес*

№.№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(2 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(2 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				
3.1	<b>По территории объекта</b> <i>Нет своей территории</i>				

3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	- установить информирующую тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, а также шрифта Брайля - установить кнопку вызова персонала	С	(1 этап)		
3.2.2	- увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов входной двери (не более 1.4см) В полотнах входных дверей предусмотреть смотровые панели. - увеличить глубину входной площадки, устранить перепады высот	К, О,С	(2 этап)		
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	- увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см) - выровнять поверхность напольного покрытия	К,О	(2 этап)		
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	- установить систему усиления звука для инвалидов с нарушениями слуха.	Г-ч	(2 этап)		
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				<b>Нет зоны</b>
3.6	<b>По системе информации -</b> Обеспечение получения своевременной информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(1-2 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(1-2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями.	С-ч, Г-ч	(1-2 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С-п, С-ч	(1-2 этап)		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(1 этап)		

<b>3.7</b>	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	-организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
3.7.2	-установить тактильную информацию о направлении движения к входу. (мероприятия выполняются организацией, в чьей ведомости находится зона, элемент).	Все категории	(1-2 этап)		
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>					
<b>1**</b>	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	Все категории	(1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	(1 этап)		
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г-п, С-п	(1 этап)		
<b>2</b>	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>				

<b>3</b>	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>				
<b>4</b>	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)		

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов.

**СОГЛАСОВАНО**

Согласовано без замечаний / с замечаниями (нужное выделить)

**Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда».**

\_\_\_\_\_ (Платонова Юлия Юрьевна)

Дата согласования «27» сентября 2019 г.