

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКУК «Фалилеевский КДЦ «Современник»

С.В. Левина
«06» мая 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): МКУК "Фалилеевский культурно-досуговый центр "Современник"»
- 1.2. Адрес объекта 188399, Ленинградская область, Кингисеппский район д. Фалилеево д.34.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 1 этаж - 725,5 кв.м; 2 этаж - 1490 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет.
- 1.4. Год постройки здания - 1979 г., капитального ремонта – 2018 (часть помещений)
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: 2022-24 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу) Муниципальное казённое учреждение культуры "Фалилеевский культурно-досуговый центр "Современник" (МКУК «Фалилеевский КДЦ "Современник").
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188462, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Фалилеево, д.34.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности - муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Учредителем Учреждения является муниципальное образование "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области. Учреждение непосредственно подотчетно и подконтрольно Администрации муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области (далее - Администрация). Полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Администрация муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 188462, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Фалилеево д.34.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Сфера деятельности (согласно отраслевой классификации и Уставу): культура.
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):

- Оказание услуг в сфере культуры, досуга и отдыха населения с учетом культурных интересов и общественных потребностей различных социально-возрастных групп;
- Сохранение и развитие традиционной культуры, создание благоприятной культурной среды для творческой деятельности, эстетического воспитания жителей;
- Повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.
- Просветительская работа с населением, в том числе, привлечение внимания к муниципальному образованию «Фалилеевское сельское поселение», пропаганда знаний по его истории и истории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»;
- Осуществление библиотечного обслуживания населения, сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;
- Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в занятия физической культурой и спортом.
- Создание единого информационного пространства. Обеспечение конституционного права граждан на свободный доступ к информации, культуре.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У.

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

В пешей доступности.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) по личному вызову.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком +)*				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
О-н (поражение нижних конечностей)					+
О-в (поражение верхних конечностей)					+

1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП	
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** – доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** – доступно условно с предоставлением услуг на дому; **ДУ-дистант** – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** – временно недоступно

Комментарий к пункту 3.5:

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) нет.

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+		
1.1.1 По варианту «А»	ДП							+	+
1.1.2 По варианту «Б»	ДЧ								
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности – 2024 год.									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им								
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве	ДУ-пп	+			+		+		
2.2.1 По варианту «А»	ДП		+	+		+		+	+

2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>по мере поступления финансирования</u>									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам	ДУ-пп	+			+		+		
3.1 По варианту «А»	ДП		+	+		+		+	+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>по мере поступления финансирования</u>									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте» от «06» мая 2020г. (прилагается)

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое)

- техническая экспертиза

- разработка проектно-сметной документации

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)

- заключение дополнительного соглашения с арендодателем)

- рассмотрение на _____
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1 второго этапа):

Согласованы без замечаний

Дата «15» мая 2020г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес)

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от «06» мая 2020 г.

2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от «06» мая 2020 г.

3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на 7 стр. (42 фото)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель
(руководитель)

Подпись

Члены комиссии:

Подпись

Подпись

Подпись

Платонова Ю.Ю.

Потапов М.П.

Результаты обследования на предмет доступности объекта для инвалидов и других МГН

МКУК "Фалилеевский культурно-досуговый центр "Современник"
Наименование объекта
188399, Ленинградская область, Кингисеппский район д. Фалилеево д.34
Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап) СП 59.13330.2012	Отложенные мероприятия (2 этап) СП 59.13330.2012	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию <i>Нет закрепленной территории</i>		1.1 Выделить место стоянки автотранспорта инвалидов на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012) (мероприятия выполняются организацией, в чьей ведомости находится зона, элемент и/или по согласованию с ней).				
2.	Вход в здание (Главный вход) - Входная площадка (перед дверью) - Двери (входные) - Тамбур	2.1 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п) 2.2 Порог на входе более 3 см (К) 2.3 Высота входной площадки 10 см, нет пандуса	2.1 Разместить рядом с входной дверью информацию об организации (наименование и т.д.) продублированную шрифтом Брайля. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016). 2.2 Установить кнопку вызова персонала. 2.3 Установить пандус на высоту входной площадки. 2.4 Выделить по краю периметр входной площадки.	2.1 Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию следует размещать не менее чем за 0,8 м, от входа. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012) 2.2 При реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов входной двери (не более 1.4см) В полотнах входных дверей предусмотреть смотровые панели. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)	К - ВНД О-н- ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожида-	3.1 Отсутствует своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зре-	3.1 Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности	3.1 При реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее	К - ВНД О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п- ВНД	К - ДУпп О-н- ДП О-в- ДП С-п -ДУпп	К - ДУпп О-н-ДП О-в - ДП С-п - ДП

	ния, галерея, балкон) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ния (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012). (С-п)	(5.5.1 СП 59.13330.2012) 3.2 Организовать сопровождение (К, О-в, О-н, С-п, С-ч), а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха. 3.3 Обеспечить своевременное получение визуальной, информации перед маршами внутренних лестниц. (выделить первую и последнюю ступени маршей лестниц) 3.4 Для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник и/или организовать получение услуг на уровне первого этажа (По варианту «Б» частичная доступность). 3.5 Вдоль обеих сторон всех лестниц, устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м.). (5.2.15-16 СП 59.13330.2012) 3.6 Обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (5.5.2 СП 59.13330.2012) 3.7 Система средств информации зон и помещений и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. (5.5.2-8 СП 59.13330.2012)	90 см., снизить высоту порогов входной двери (не более 1.4см). (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012) До выполнения мероприятия для преодоления порогов приобрести перекатной пандус. Целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). (5.4.1 СП 59.13330.2012)	С-ч- ДУпп Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	С-ч- ДП Г-п- ДП Г-ч- ДП У- ДП	С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП
4.	Зоны целевого назначения зда-		4.1 Организация периодического обучения (повышения ква-	4.1 Информирование обозначения помещений внутри здания	К - ДУпп О-н -ДП	К - ДП О-н - ДП	К - ДП О-н- ДП

	ния - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания		лификации) специалистов, по оказанию необходимой помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ) 4.2 предусмотреть места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 7.6.3; 7.6.6 СП 59.13330.2012).	должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (п. 5.2.8 СП 59.13330.2012) 4.2 предусмотреть возможность для инвалидов на креслах-колясках выхода на сцену (п. 7.6.7 СП 59.13330.2012) приобрести мобильный подъемник (иметь возможность предоставления услуги на договорной основе).	О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДУпп Г-п - ВНД Г-ч ДУпп У - ДП	О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч- ДП У- ДП	О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч- ДП Г-п - ДУпп Г-ч- ДП У- ДП
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Нет туалетных кабин соответствующих нормативным требованиям.	5.При необходимости (просьбе) оказывать помощь (К, С-п, С-ч, О-н, О-в.) 5.2 Установить мнемосхему санузла (С-п). (п. 6.3.6 СП 59.13330.2016) 5.3 В санузле установить поручни, тревожную кнопку, крючки для костылей и тростей.	5.1 Оборудовать одну кабину на уровне первого этажа в соответствии с нормативными требованиями (п. 5.3 СП 59.13330.2012).	К - ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУпп О-н- ДП О-в- ДП С-п ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п) 6.2 На сайте организации нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все).	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) 6.2 Разместить (обновлять по необходимости) на сайте (в разделе «Информация» или создать новый раздел) сведения об организации доступности посещения учреждения для инвалидов и других МГН 6.3 Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	6.1 Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. СП 59.13330.2012 п. 5.5.3 6.2 Установить световые оповещатели указывающие направления в случаях эвакуации людей (Г) (СП 59.13330.2012 п. 6.5.5). 6.3 При необходимости следует предусмотреть установку информационных терминалов/киосков, информационный табло типа «бегущая строка» и т. д. СП 59.13330.2016 п. 6.5.7	К - ДУпп О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч -ДУпп У - ДУпп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п ДУпп С-ч- ДП Г-п-ДУпп Г-ч ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация (С-п)		7.1 Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012) (мероприятия выполняются организацией, в чьей ведомости находится зона, элемент и/или по согласованию с ней).	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
----	--------------------------------------	---	--	--	---	---	--

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП

УТВЕРЖДАЮ
МКУК «Фалилеевский КДЦ «Современник»
_____ С.В. Левина
«06» мая 2020 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
объекта для инвалидов («дорожная карта» объекта)**

МКУК "Фалилеевский культурно-досуговый центр "Современник"
Наименование объекта
188399, Ленинградская область, Кингисеппский район д. Фалилеево д.34
Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,С	(2-3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,С	(2-3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (по варианту «А» / «Б»)				
3.1	По территории объекта				

3.1.1	- выделить место стоянки автотранспорта инвалидов	Все категории	(1 этап)		
3.2	По входам в здание				
3.2.1	- информационные таблички - установка тактильных-визуальных предупредительных указателей - установить кнопку вызова персонала. - установить пандус на высоту входной площадки	Все категории	(1-2 этап)		
3.2.2	- увеличение дверных проемов, снижение порогов. - предусмотреть смотровые панели	Все категории	(2-3 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	- увеличить ширину дверных проемов (рабочего полотна в свету) до нормативных значений (0,9м), снизить высоту порогов (не более 1.4см.) (в зоне обслуживания МГН)	К, С	(2-3 этап)		
3.3.2	- обозначить пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации - установить информационные обозначения помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знакам - приобрести мобильный подъемник. - приобрести перекатной пандус.	С, Г, К	(1-2 этап)		
3.3.3	- установить недостающие ограждения с поручни вдоль маршей лестниц - установка тактильных-визуальных предупредительных указателей	С,О	(1-2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	- приобрести индукционные (звукоусиливающие) системы адаптации для инвалидов с нарушениями слуха (при необходимости) - предусмотреть места для инвалидов в доступной для них зоне зала	Г, С,К	(1 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	- установка поручней, крючков для костылей и тростей, кнопки вызова, мнемосхемы.	О, С	(1 этап)		

3.5.2	-оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с п. 5.3 СП 59.13330.2012.	К	(2-3 этап)		
3.6	По системе информации - Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(1-2 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(1-2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С, Г	(1-2 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту взаимодействия на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	Все категории	(1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	(1 этап)		
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим	Все категории	(1 этап)		

	маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)				
1.4	Обеспечение доступной информации для граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		
2	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта	Все категории	(1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда».

_____ (Платонова Юлия Юрьевна)

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Дата согласования «22» мая 2020 г.