



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Крымская межрайонная прокуратура

ул. Ленина, д. 221, г. Крымск, Россия 353380
тел. 8-86131 2-11-02

На № 27 04.2022г № 8-02-2022 1321
от _____



В Крымский районный суд
Краснодарского края

ул. Коммунистическая, 32, г.Крымск

Истец:

Крымский межрайонный прокурор
в защиту прав неопределенного
круга лиц

ул. Ленина, 221, г. Крымск

Ответчик:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 56 муниципального образования
Крымский район

ул. Советская, 42, ст. Варениковская

Администрация муниципального
образования Крымский район

ул. Карла Либкнехта, 35, г. Крымск

Третьи лица:

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Крымского района ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю

ул. Кирова, 2 «А», г. Крымск

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (в порядке ст. 45 ГПК РФ)

Крымской межрайонной прокуратурой с участием сотрудников ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР ГУ МЧС России по краю проведена проверка в деятельности образовательных организаций Крымского района, по результатам которой выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе, законодательства о пожарной безопасности в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 56 муниципального образования Крымский район (далее по тексту - МБОУ СОШ № 56).

В соответствии с абз. 5 ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Согласно ст.ст. 34, 37 Закона № 69-ФЗ граждане и руководители

организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Правовой нормой ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ) установлено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Статьей 6 Закона № 123-ФЗ установлено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

Приказом МЧС России РФ от 20.07.2020 № 539 утвержден свод правил СП 486.1311500.2020 «Требования пожарной безопасности» (далее - СП 486.1311500.2020), устанавливает требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации при их проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, изменении функционального назначения, а также при техническом перевооружении.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены правила противопожарного режима в РФ (далее – Правила № 1479), устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

При проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ № 56 установлено, что в здании:

- не все помещения объекта защиты, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1, а именно чердачное помещение, оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, что нарушает требования ст. 54 Закона № 123-ФЗ, п. 4.4 СП 486.1311500.2020;

- на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (основное здание), что нарушает п. 54 Правил № 1479;

- в месте, где имеется опасность механического повреждения пожарного извещателя (спортзал) не предусмотрена защитная конструкция, не обеспечивающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания, что нарушает требования ст. 4 Закона № 123-ФЗ, п. 54 Правил № 1479;

- помещение коридора административного здания и помещение электрощитовой различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарная дверь) и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой, что нарушает требования ст. 88 Закона № 123-ФЗ;

- средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются на

объекте защиты сверх срока службы, установленного изготовителем, что нарушает требования п. 54 Правил № 1479;

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствует аварийное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или обеспечено его включением автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения и должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской (крыло мастерской и коридор спортивного зала), что нарушает требования п. 37 Правил № 1479.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями по финансированию муниципальных учреждений.

Таким образом, администрация муниципального образования Крымский район, являясь собственником имущества бюджетных образовательных учреждений, обязана создать безопасные условия для обучения несовершеннолетних.

Несоблюдение установленных законом требований в сфере пожарной безопасности может повлечь причинение вреда жизни и здоровья граждан в случае возникновения пожара, в том числе, несовершеннолетних, в связи с чем, перечисленные нарушения законодательства требуют немедленного устранения.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, так как нарушения законодательства о пожарной безопасности являются существенными и создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

На основании п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

В силу ст. 12 Гражданского кодекса РФ одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий (бездействия), нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

С учетом изложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст.ст. 45, 131, 212 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 муниципального образования Крымский район (ОГРН № 1022304060041 ИНН № 2337014082), расположенное по адресу: Крымский район, ст. Варениковская, ул. Советская, 42 устранить в полном объеме выявленные нарушения требований пожарной безопасности путем проведения следующих мероприятий:

✓ - оборудовать помещения объекта защиты, относящееся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1, а именно чердачное помещение, автоматической системой пожарной сигнализации;

✓ - привести в соответствие техническую документацию на объекте защиты на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем;

✓ - установить защитную конструкцию в месте, где имеется опасность механического повреждения пожарного извещателя (спортзал), не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания;

✓ - разделить между собой помещение коридора административного здания и помещение электрощитовой различных классов функциональной пожарной опасности ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарная дверь) и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой;

✓ - заменить средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются на объекте защиты;

✓ - установить аварийное освещение на объекте защиты с массовым пребыванием людей, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или обеспечено его включением автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения и должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской (крыло мастерской и коридор спортивного зала).

2. Обязать администрацию муниципального образования Крымский район выделить денежные средства, необходимые для устранения выявленных в МБОУ СОШ № 56 нарушений требований пожарной безопасности.

3. О дне слушания дела уведомить Крымского межрайонного прокурора.

Приложение: материалы на ___ листах;

Крымский межрайонный прокурор
старший советник юстиции

К.Ю. Шварц