

Общественное значение

Наименование Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга Комсомольского сельского поселения»

Место нахождения (адрес) Гуляевский р-н, п. Комсомольский, Ул. Кирова, 2

(http://pubs.csiro.au/), www.environmental.gov.au, www.csiro.au, www.csiro.au/education/

Данные о лице, осуществляющем деятельность, на объекте Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга Комсомольского сельского поселения»

(code:mcn0014, agriculture, intermediate top, rural, open/urban/semi-r., HILL, no/yes/no y.a.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

* (кодирование, расшифровка, изменение и др. адреса, переименование)

MHF: 2329020036

Телефон: 28-1-31

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: Согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Плановая дата обследования: 06.2020

Фактическая дата обследования: 29.06.2020

Организация: МКУК «ЦКД Комсомольского сельского поселения»

Должность, имя: Директор

ФИО: Виноградова С.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Вход					
Входная площадь					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Не требуется	
Нескользящее покрытие Дверь, входная наружная	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	Установлена кнопка вызова персонала, согласованная с обществом инвалидов, для оказания ситуационной помощи.
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует		
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует		
Дверь, входящая внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	Дверь деревянная	
Зона оказания услуги						
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.						

Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Отсутствие	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Отсутствие	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Отсутствие	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Обслуживание в кабине					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	

Здания, указатели направления движения				
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие
Знаки и указатели в зонах движения в залытых помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не требуется
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности				
	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
Участки и территории	К	О	С	Г	
Вход	#	#	#	#	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	+	+	+	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (укажите отметки знаком «X»)

Объект доступен *	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен *	X *	X *	X	X	X	
Объект недоступен						

* Объект доступен с учетом мер, удовлетворяющих минимальные потребности инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	При проведении реконструкции или капитального ремонта здания выполнить следующие виды работ: обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.
Вход	Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.
Зона оказания услуги	Обеспечить в зале не менее 1% мест для инвалидов-колясочников
	Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе сбоку - размером 0,55 x 0,85 м.
	Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе спереди или сзади размером 1,25 x 0,85 м.
	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	

Средства информации

« 29 » июня 2020 г.

Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки
и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения
УСЗН в Гудыкешинском районе
Должность, имя, составившего Паспорт

Белугина

30.06.2020

Бел

ПОДПИСЬ

С.А. Братчиков
Ф.И.О.