



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16

E-Mail: [gpn@keme.ru](mailto:gpn@keme.ru), [stat@keme.ru](mailto:stat@keme.ru), [nto@keme.ru](mailto:nto@keme.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Г. НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3А, тел/факс (384-3) 74-18-39

E-mail: [gpnvk@mail.ru](mailto:gpnvk@mail.ru)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3, тел/факс (384-3) 74-42-91

E-mail: [ogpn\\_14@mail.ru](mailto:ogpn_14@mail.ru)

### Предписание № 29/ 1 /11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

«Школа искусств №35» (МБУ ДО ШИ №35)

в лице директора Эйрих Галины Андреевны

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №29 от «21» февраля 2017 года главного государственного инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Потапова А.Г. ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00мин «06» марта 2017г. до 15 час. 00мин. «22» марта 2017г. проведена плановая проверка государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Морозовой Жанной Юрьевной, на территории, в здании и помещениях МБУ ДО ШИ №35, расположенного по адресу: Новокузнецкий район, п. Чистогорский, 58 А;

(должность, звание, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБУ ДО ШИ №35 Эйрих Галина Андреевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № пункта предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения                                                                    | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                          | 5                                                               |
| 1.                   | Для декоративной отделки стен зала для проведения концертов применены материалы с высокой пожарной опасностью (деревянная отделка) (не представлено подтверждение соответствия отделки к классу КМ1). | ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.ст. 4, 134(ч.ч.1,2,3), 146(ч.5), 151; приложение, табл. 3,27,29; СП 4.13130.2013, п.5.4.12.                                                           | 20.11.2017                                                 |                                                                 |
| 2.                   | Двери на путях эвакуации (из фойе концертного зала в коридор) открываются не по направлению выхода из здания, помещений.                                                                              | ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4; СП 1.13130.2009, п.4.2.6.                                                                                                                          | 20.11.2017                                                 |                                                                 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |            |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 3. | Части помещений 1 этажа различных классов функциональной пожарной опасности (помещения школы – Ф4.1, концертный зал – Ф2.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в дверном проёме стены, разделяющей помещения школы и помещение концертного зала отсутствуют двери). | ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.ст. 4, 32, 37, ст.88 части 1-3, 89; табл. 23,24,25; СНиП 21-01-97* п.п.5.14*; 5.18*; 5.19* табл.1-5; п.п. 7.1; 7.4; 7.5. СП 4.13130.2013, п.п.4.2, 5.6.2. | 20.11.2017 |  |
| 4. | Над дверными проёмами эвакуационных выходов из коридора второго этажа школы на лестничные клетки отсутствуют световые указатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.                                                                                                                                                                                                    | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.п. 33; 43; СП 3.13130.2009, п.5.3.                                                                                          | 20.11.2017 |  |
| 5. | Ширина марша лестницы на путях эвакуации менее расчетной (на лестничном марше 1 этажа встроена перегородка из кирпичей с деревянной дверью).                                                                                                                                                                                                                                                            | Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 п.36 (б); СП 1.13130.2009, п.п. 4.4.1, 8.1.5.                                                            | 20.11.2017 |  |
| 6. | Графическая часть плана эвакуации людей в случае возникновения пожара не отражает планировку 1 этажа (не указан эвакуационный выход из левой части здания школы, обозначенный эвакуационный путь с выходом через фойе концертного зала – не является таковым).                                                                                                                                          | Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 п.7; ГОСТ Р 12.2.143-2009, п.6.2.3.                                                                      | 20.11.2017 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г.Новокузнецка и Новокузнецкого района  
по пожарному надзору Морозова Ж.Ю.

«22»

марта 2017



*Слопозот*

Предписание для исполнения получил:

Директор МБУ ДО ШИ №35  
Эйрих Галина Андреевна

«22» марта 2017

*Эйрих*