

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Школа искусств № 35»

п. Чистогорский, 58 «А», Новокузнецкий район, Кемеровская область, 654235,
Тел./факс(3843) 55-10-10 эл. почта:muzart35@mail.ru

**Отдел НДПР г. Новокузнецка
и Новокузнецкого района**

25 апреля 2018 года государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Морозовой Ж.Ю. вынесено Постановление № 19 по делу об административном правонарушении в отношении директора МБУ ДО ШИ № 35 Г.А. Эйрих.

В соответствии с частью 2 ст. 29.13. КоАП РФ должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

15 мая 2018 года государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района Морозовой Ж.Ю. составлено представление по административному делу № 19, на основании которого сообщая:

1. Внесена запись в журнал о ежеквартальных осмотрах огнетушителей за 1 квартал 2018г. Ответственному лицу по ПБ, (Цапаевой Э.В.), наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора (приказ от 08.05.2018г, № 32) за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.
2. Обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума для руководителей было пройдено 06.04.2018 (удостоверение № 127/ПТГМ, от 06.04.2018)
3. Проведён внеплановый инструктаж (09.04.2018г) с работниками МБУ ДО ШИ № 35 с подписями в журнале инструктажей по ПБ
4. Двери, отделяющие левую лестничную клетку (1, 2 этаж) от других помещений (мастерская, раздевалка) оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Уплотнения в притворах имеются.

5. Ширина эвакуационного выхода (1этаж, левое крыло) составляет 1,2 метра, что соответствует требованиям нормативных документов
6. Оборудование АУПС и СОУЭ подвергалось техническому переоснащению, модернизации в 2015 году.
7. Подписан договор с ООО «Артель-Строй» № 3526, от 07.05 2018г на изготовление дверей, отделяющих левую лестничную клетку от общего коридора с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах. Счет оплачен. Установка дверей планируется в июне 2018г
8. Исполнение остальных правонарушений и их правомерность будет рассмотрено в Новокузнецком районном суде.

Директор



Г.А. Эйрих

31.05.18