



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16

E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г. НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3А, тел/факс (384-3) 74-18-39

E-mail: gpnvk@mail.ru

г. Новокузнецк

(место составления акта)

«23» мая 2017г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя № 53

По адресу/адресам: Новокузнецкий район, п. Чистогорский, д. 58А;

На основании: распоряжения № 53 от «20» апреля 2017 года Главного государственного инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Потапова А.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

плановая/внеплановая, документарная/выездная

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств №35»

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки: с 10 час. 00 мин «26» апреля 2017г. до 14 час. 00 мин. «23» мая 2017г.

« » 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств №35» п. Чистогорский Эйрих Галина Андреевна «20» апреля 2017г.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Турчанинова Юлия Викторовна;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств №35» Эйрих Галина Андреевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что выполнен пункт № 1 предписания от 03.11.2016г. № 182/1/97: проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки в зрительном зале огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия, предоставлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по КО от 19.05.2017г. № 847-3-1 о соответствии огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены требованиям нормативно-технической документации.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	Нарушений не выявлено		

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ильин
(подпись проверяющего)

Ильин Т.А.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Турчанинова Ю.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств №35» Эйрих Галина Андреевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» мая 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

