



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16

E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА И
НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3А, тел/факс (384-3) 74-18-39

E-mail: gpnvk@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3, тел/факс (384-3) 74-42-91

E-mail: ogpn_14@mail.ru

Предписание № 69/144

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования детей «Детская школа искусств №35» п. Чистогорский в лице директора

Эйрих Галины Андреевны

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 69 от «24» марта 2016 года Заместителя главного
государственного инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору
Алексейчева Александра Викторовича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00мин «07» апреля 2016г. до 10 час. 00мин.
«28» апреля 2016г., проведена проверка: Государственным инспектором Новокузнецкого района
по пожарному надзору Бородиным Олегом Вячеславовичем, здания и помещений МБОУ ДОД
«ДШИ №35» п. Чистогорский по адресу: Новокузнецкий район, п. Чистогорский, 58а
(должность, звание, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес
объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовал: Директор МБОУ ДОД «ДШИ №35» п. Чистогорский
Эйрих Галина Андреевна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предпи- сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, его освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя №16 (срок изготовления огнетушителя – 2003 год).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 п.п. 70, 478.	05.09.2016г	
2.	Помещения первого и второго этажа не в полном объеме обеспечены знаками пожарной безопасности (места размещения пожарных извещателей ручных).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 п.43;	05.09.2016г	

		НПБ 160-97, п. 1.3., табл. I, п. 3.8.		
3.	Не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки в зрительном зале огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 п.108.	05.09.2016г	
4.	Для отделки стен в зрительном зале применены материалы с более высокой пожарной опасностью.	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89; ст. 134, ст.146, ст. 151; приложение, табл. 3,28.	05.09.2016г	
5.	Двери запасного эвакуационного входа из зрительного зала открываются не по направлению движения	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130-2009, п. 4.2.6.	05.09.2016г	
6.	Двери на втором этаже, отделяющие лестничные клетки (правого и левого крыла здания), не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. ст.4,ст.52,ст.53,ст.88,ст .89; СП1.13130.2009, п.4.2.7. СНиП 21-01-97* п.6.18*.	05.09.2016г	
7.	Не проводятся проверки работоспособности наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (акт проверки работоспособности пожарных гидрантов).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 п.55.	05.09.2016г	
8.	У водоисточников, а также по направлению к ним отсутствуют соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с нанесенными на них цифрами, указывающих расстояние до водоисточника.	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008г. ст. 4;ст.62; ст.151; СП 8.13130.2009 п. 8.6; Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 п.55.	05.09.2016г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Новокузнецкого района по пожарному надзору Бородин О.В.

М.Л.П.



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ ДОД «ДШИ №35» п. Чистогорский Эйрих Галина Андреевна

«28» апреля 2016г.