

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Школа искусств № 35»



п. Чистогорский, 58 «А», Новокузнецкий район, Кемеровская область, 654235,
Тел./факс(3843) 55-12-28,55-10-10 эл. почта:muzart35@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности
Новокузнецкого района**

В апреле 2016 года в ШИ № 35 п. Чистогорский проведена плановая проверка помещений школы по выполнению требований пожарной безопасности. По результатам проверки составлен акт от 28.04.2016 года № 69 и вынесено предписание № 69/1/44, о необходимости устранить нарушения пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору. В соответствии с ФЗ от 21.12. 1994г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Преобритены пожарные огнетушители ОП 4 (2016 года)
2. Помещения 1-го и 2-го этажа полностью обеспечены знаками пожарной безопасности (ручные извещатели)
3. Огнезащитная обработка сцены проведена 26.07 2013 года. Стены в зрительном зале смонтированы в 1986 году. Ранее предписаний не было. Планируется огнезащитная обработка в 2016 году.
4. Демонтированы двери выхода из зрительного зала (из артистических)
5. Двери, отделяющие лестничные клетки будут укреплены пружинами во время летней подготовки школы к новому учебному году.
6. 28 апреля 2016 подана заявка на проведение проверки работоспособности пожарных гидрантов
7. На здании «Школы искусств № 35» установлен знак, указывающий расстояние до водоисточника (пожарного гидранта)

Приложения:

1. счет – фактура № 300 от 10 мая 2016 (огнетушители)
2. фото ручных извещателей
3. копия договора и платежного поручения на перечисление денежных средств за проведение работ по огнезащитному покрытию сцены
4. фото демонтированной двери из зрительного зала
5. фото знака пожарного гидранта, устаносленного на здании школы

Директор МБУ ДО
12.05.16



Г.А. Эйрих

№ 1	Вх. № 81
Листов	13 05 2016 г.
Отдел надзорной деятельности Новокузнецкого района	