

Приложение №1  
«Утверждаю»  
Заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4  
Г. КАМЕНКИ  
Т.Н.Маркова  
(ФИО, должность, ответственного  
за подготовку к отопительному сезону)  
«29» апреля 2026 г.



**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.  
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №4 Г. КАМЕНКИ  
(ул. Ворошилова д.16, (филиал - ул. Ворошилова д.5)**

**1. Анализ прохождения трех прошедших отопительных периодов**

1	<u>Продолжительность отопительного периода</u>	<u>дни</u>
	2023-2024 гг.	185
	2024-2025 гг.	185
	2025-2026 гг.	185
2	<u>Средняя температура наружного воздуха отопительного периода</u>	<u>°С</u>
	2023-2024 гг.	+6 до -22
	2024-2025 гг.	+6 до -22
	2025-2026 гг.	+6 до -22
3	<u>Случаи размораживания систем теплоснабжения</u>	<u>Кол-во</u>
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
4	<u>Случаи аварий, дефектов систем теплоснабжения</u>	<u>Кол-во</u>
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
5	<u>Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период</u>	
5.1	<u>Случаи перерывов в поставке теплоносителя</u>	<u>Кол-во</u>
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
5.2	<u>Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии</u>	<u>Кол-во</u>
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0

5.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров отопления	
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026гг.	0

## **2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Период проведения
1.	Составить план ремонтных работ и провести необходимые работы (при необходимости).	До 01.08.2026
2.	Провести поверку (осмотр) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования.	До 01.08.2026
3.	Проверить работоспособность приборов учета, автоматических регуляторов при наличии. Проверка узла учета (контрольно-измерительных приборов)	До 01.08.2026
4.	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов.	До 01.08.2026
5.	Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания (состояние утепления здания, в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери). Устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также дымоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения.	До 01.08.2026
6.	Провести промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. Провести испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. Провести гидравлические испытания (опрессовку).	До 01.08.2026
7.	Обеспечить наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.	До 01.08.2026
8.	Проведение осмотра объекта	До 01.08.2026

9.	Проверка готовности техники инвентаря к работе в осенне-зимний период.	До 01.08.2026
10.	<p>Сдать в орган местного самоуправления пакет документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- план работ по ремонту;</li> <li>- акт осмотра отопительной системы;</li> <li>- акт промывки теплопотребляющей установки;</li> <li>- акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду* (<b>приложение №2</b>);</li> <li>- акт осмотра запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования;</li> <li>- акт проведения испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов;</li> <li>- Выписка из штатного расписания (справка) о наличии персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договора на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов;</li> <li>- справка об организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;</li> <li>- акт о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания;</li> <li>- акты на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КИП), акт проверки узла учета (поверка);</li> <li>- акты о готовности уборочной техники и инвентаря;</li> <li>- акты обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом;</li> <li>- утвержденный план подготовки к отопительному периоду.</li> </ul>	До 18.08. 2026