



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 1 пгт Серышево
имени Сергея Бондарева

«07» октября 2015 г.

приёмки спортивных сооружений и оборудования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № 1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева
(наименование образовательной организации)
на готовность к новому 2015/ 2016 учебному году.

от «07» октября 2015 г.

пгт Серышево

Комиссия назначена приказом директора МАОУ СОШ № 1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева от «07» октября 2015 г. № 791 в составе:

Председатель комиссии:

- Ракосеева Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР.

Члены комиссии:

- Ключач Наталья Николаевна, заместитель директора по АХР;

- Ярошевич Ирина Александровна, учитель физической культуры;

- Коваленко Елена Геннадьевна, представитель профкома школы

Комиссия установила:

1. Количество спортивных залов 1 указать размер зала (каждого зала в отдельности) -
по норме 540 кв.м. фактически имеется 168 кв.м.
снарядная по норме 32 кв.м. фактически 14,8 кв.м.
раздевалки (кол-во) 2 площадь каждой 30 м² оборудованы крючками для
одежды да (да, нет)

Указать дату проведенного или будущего, капитального или текущего ремонта (нужное подчеркнуть) 20.07.2015

- кабинет здоровья (имеется, не имеется)

- спортплощадки (на улице):

футбольное поле 2,400 кв.м

баскетбольная 300 кв.м

гимнастический городок 150 кв.м

2. Санитарные узлы (ед.) 6 (указать кол-во на этаже) 1

туалеты (всего) 18 в т.ч. пригодные для эксплуатации 18

душевые (всего) 2 в т.ч. пригодные для эксплуатации 2 Спортивный

инвентарь и его состояние указать дату его получения бревно – 2014 г.

3. Состояние оборудования определено:

бревно имеется

конь, козел имеется

перекладина не имеется
брусья не имеются
гимнастические стенки имеется
волейбольные стойки и сетка имеется
баскетбольные щиты имеются
ворота (какие указать) имеются металлические
канаты имеются
нестандартное оборудование не имеются

4. Целостность пола соответствует (да, нет) да нормативным требованиям

5. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри батареи и т.д.) нет

6. Освещенность в спортивных залах по норме 250 лк., фактически 716
Замеры проведены люксметром № 78 от 08.11.2012 (дата)

7. Ограждение оконных рам имеется

8. Наличие тренажерного зала имеется

9. Количество тренажеров 2 состояние удовлетворительное расположение
(соответствует, не соответствует) требованиям соответствует
соответствие санитарно-гигиеническим нормам

10. Аптечка (имеется, не имеется) имеется укомплектована в соответствии с
Правилами безопасности по физической культуре.

11. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется (да, нет)
не нужно зачеркнуть.

Правила поведения для школьников, при занятиях физической культурой в спортивном
зале имеется в тренажерном зале имеется

12. Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования,
инвентаря и вентиляционных устройств (да, нет) указать кем и когда проведены
испытания нет

13. Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися и воспитанниками с указанием
причин (имеется, не имеется) имеется

14. Спортивные площадки и площадки для подвижных игр:
волейбольная (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации
есть, пригодная

баскетбольная (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации есть, пригодная

футбольное поле (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации есть, пригодная

полоса препятствий (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации есть,

пригодная

15. Указать наличие других площадок и их состояние нет

16. Наличие и состояние ограждений, крепления баскетбольных щитов, шведских стенок,
другого спортивного оборудования соответствует технике безопасности есть,
соответствует

17. Наличие и состояние закрепления футбольных ворот: закреплены (да, нет)
16. Состояние электропроводки: удовлетворительное (да, нет)
17. Соблюдение сантехнических норм, освещенность, температура, санитарное состояние помещения в норме да
18. Состояние вентиляционного хозяйства, соблюдение правил его эксплуатации в норме
19. Противопожарное состояние помещения, оснащённость пожарным инвентарем (в норме, не соответствует)
20. Проведение в установленные сроки аттестации по охране труда учителей физкультуры нет

На основании осмотра спортивного зала, спортивных площадок, инвентаря и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла

РЕШЕНИЕ:

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование готовым к проведению учебных занятий в новом 2015-2016 учебном году.

Подпись членов комиссии:

Председатель комиссии:



Ракосеева Светлана Владимировна


Члены комиссии:

Заместитель директора по АХР



Клюкач Наталья Николаевна

Учитель физической культуры



Ярошевич Ирина Александровна

Представитель профкома школы



Коваленко Елена Геннадьевна