

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Сибай

(место составления акта)

« 24 » мая 20 18 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 69**

По адресу/адресам: Россия, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул. Белова, д. 36/1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 69 от 23 апреля 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сибайская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"27" апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"24" мая 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Баймакским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Кадыргулова Ф.Ф.
(заполняется при проведении выездной проверки)

27 апреля 2018 г. в 10 час. 00 мин. (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сибайская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан уведомлено о проведении проверки 23 апреля 2018 г. в 11 час. 00 мин.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Ергизов Радмир Юмабаевич (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора учреждения Кадыргулова Флорида Фиолитовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Не обеспечена проверка работоспособности системы избыточного давления (подпора воздуха) в помещении МГН в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта. <i>(Акт (протокол) проверки работоспособности системы избыточного давления (подпора воздуха) в помещении МГН не представлен)</i>	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	И.о. директора учреждения Кадыргулова Ф.Ф.
2	Не обеспечена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации и автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. <i>(Акт (протокол) проверки состояния устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре не представлен)</i>	п. 49 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	И.о. директора учреждения Кадыргулова Ф.Ф.
3	В чердачном помещении	п. 6.8, п.6.9. СП 7.13130.2013	И.о. директора

	вентиляционное оборудование установлено открыто. В чердачном помещении отсутствует отдельное помещение для вентиляционного оборудования. (Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования должны быть выполнены с обеспечением пределов огнестойкости не менее пределов огнестойкости противопожарной преграды, отделяющей обслуживаемый (защищаемый) пожарный отсек)	Свод правил. учреждения Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.	Кадыргулова Ф.Ф.
4	В чердачном помещении транзитные воздуховоды не соответствует требуемому пределу огнестойкости (требуемый предел огнестойкости не ниже EI 150)	п. 6.19. СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.	И.о. директора учреждения Кадыргулова Ф.Ф.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

Лицо допустившее нарушение – -----

- Нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -----

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 69/1/1 от 24.05.2018 г..

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Ергизов Радмир Юмабаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сибайская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан Кадыргулова Флорида Фиолитовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"24" мая 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)