

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области
443079, г. Самара,
проезд Георгия Митирева, д.1

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
№ 05/270 от 16.05.2018г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Материалы плановой проверки МБОУ ЛФПГ г.о. Самара

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок **до 15.08.2020г.** выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий
1	- в туалетных комнатах унитаза оборудовать сидениями(1-2-ой корпус) в соответствии с требованиями п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10;
2	- упорядочить хранение уборочного инвентаря в соответствии с требованиями п.4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10;
3	- соблюдать размеры проходов и расстояния в сантиметрах между рядом столов и наружной продольной стены, от первой парты до классной доски (3б,1а,4б, кабинет №41) согласно п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10;
4	- провести цветовую маркировку учебной мебели в начальных классах согласно п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10;
5	- во 2-а классе расположить ученические столы вдоль окон и левосторонним естественным освещением согласно п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10;
6	-классные доски оборудовать лотками для задержания меловой пыли согласно п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10;
7	-обеспечить работу вытяжного шкафа согласно п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;
8	-внутреннюю отделку помещений довести до санитарных норм и требований(отремонтировать потолки, стены в рекреации 2-го этажа 1 корпуса, 4б класс. Спортивный зал 1и2 корпуса, лестничный марш 2 корпуса, туалетные комнаты 2-го корпуса, раздевалка для мальчиков 2-ой корпус согласно п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10;
9	-в кабинетах химии, физики, биологии установить умывальные раковины согласно п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10;
10	-отремонтировать полы в 4б классе, спортивный зал 1 корпуса, раздевалка для мальчиков 2-го корпуса, туалеты 2-го корпуса в соответствии с требованиями п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10;
11	- для обучающихся 1 классов наиболее трудный предмет – математика проводить вторым уроком, для обучающихся 2 и 4 классов наиболее трудный предмет математика проводить вторым-третьим уроком для обучающихся 5 -11 классов наиболее трудный предмет математика проводить вторым , четвертым согласно п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;
12	-соблюдать площадь на одно рабочее место пользователей плазменных экранов согласно п.3.4. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03»Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 1-ый корпус


13	- упорядочить хранение разделочного инвентаря(ножи) на пищеблоке 1-го корпуса согласно п.5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.
14	- организовать для обучающихся образовательного учреждения двухразовое горячее питание по субботам согласно п.6.8.СанПиН 2.4.5.2409-08.
15	- приобрести водные термометры для пищеблоков 1 и 2-го корпуса согласно п.5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ ЛФПГ г.о. Самара

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков



Т.В. Сёмина

Предписание для исполнения получил 16.05.2018 г.

Директор МБОУ ЛФПГ г.о. Самара



Т.И. Симонова