



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 05/568 от 27.10.2023 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Кузнецовой Эльмирой Сархановной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей философии г.о. Самара (МБОУ
"Лицей Философии" г.о. Самара), по адресам: 443112, Самарская область, г. Самара, п.
Управленческий, ул. имени Академика Н.Д. Кузнецова, д. 5; 443112, Самарская область, г. Самара, п.
Управленческий, ул. Солдатская, 2.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
МБОУ "Лицей Философии" г.о. Самара, по адресу: 443112, Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. имени Академика Н.Д. Кузнецова, д. 5: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1	- Установить стеллажи для хранения кухонный посуды, допускающие проведение качественной уборки поверхности (не ровное покрытие, имеются трещины, сколы краски, стоят на школьных партах); - Оборудование должно быть исправно (в горячем цеху духовка находится в не рабочем состоянии) п. 2.4.6.2.
2	Внутреннюю отделку полов привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2. (- холодный цех на пищеблоке, складские помещения, коридор отходит плитка, трещины)
3	Внутреннюю отделку стен и потолков привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3. (- в кабинете англ.яз. на потолке трещина, облуплена краска; - на потолке в складском помещении отходит краска)
4	Оборудовать помещения окнами, допускающими проветривание помещений в любое время года и чистка оконных стекол (не проводится в виду ветхости оконных блоков, ветхие оконные конструкции) п. п. 2.7.2., 2.8.3.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:	
5	Обеспечить пищеблок достаточным количеством технологического оборудования п. 2.9.

	(- на пищеблоке в горячем цехе 1 пароконвектомат, для своевременного объема единовременно приготовляемых блюд в соответствии количеству непосредственно принимающих пищу лиц, требуется пароконвектомат большего объема: разовая посадка 100 человек, привоз во 2 корпус 50;)
6	Оборудовать места повышенной влажности локальной вытяжной системой (посудомоечная машина, моечные ванны) п. 2.13.
7	На линии раздачи обеспечить хладоветрину для реализации холодных блюд, кондитерских изделий и напитков вне охлаждаемой витрины п. 3.5.2.
МБОУ "Лицей Философии" г.о. Самара, по адресу: 443112, Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. Солдатская, 29:	
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
8	Оборудовать помещения окнами, допускающими проветривание помещений в любое время года и чистка оконных стекол (не проводится в виду ветхости оконных блоков, ветхие оконные конструкции) п. п. 2.7.2., 2.8.3.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ "Лицей Философии" г.о. Самара, по адресу: 443112, Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. имени Академика Н.Д. Кузнецова, д. 5

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13

- тел./факс: 332-02-51

- E-mail: childarc@fsnsamara.ru

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Э.С. Кузнецова (инициалы и фамилия)
---	--	--

С предписанием ознакомлен(а) «27» октября 2023г.


(подпись)

Самохвалова Ю. В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: dosamadm@yandex.ru. в Департамент образования и науки Самарской области