



42210061000201140247

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38,
E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Междуреченска и г. Мыски
652870, г. Междуреченск, ул. Юдина, 3, тел/факс (8-384-75) 2-94-77, 2-14-60,
E-Mail: OND6@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"28" октября 2021 г., 12 час. 00 мин. N 57

(дата и время составления акта)

652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д.8

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о внеплановой выездной проверки от 30.09.2021 № 57 заместителя главного государственного инспектора Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – заместителя начальника отдела - начальника отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Дорохова Виталия Михайловича, учетный номер 42210061000201140247.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Внеплановая выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена государственным инспектором Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – инспектором отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Гусельниковой Юлией Леонидовной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Внеплановая выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территорий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Внеплановая выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д.8.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО" (МБУ "ДК им. Горького"), ИНН 4215009522.

Адрес: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д.8.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «28» октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 3 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «26» октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «26» октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д.8.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 26.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Инструментальное обследование
не проводилось

3) Опрос
не проводился

4) Истребование документов
не проводилось

5) Получение письменных объяснений
в следующие сроки:

с «28» октября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по «28» октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д.8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого получено письменное объяснение от 28.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении внеплановой выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Устав, ИНН, ОГРН, свидетельство о государственной регистрации права; Приказ № 159 а от 17.08.2021; Информационное письмо о выполнении предписания 23.03.2021 № 10/1/7 с приложением.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам внеплановой выездной проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
	2	3
1	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций крыши здания.	п.13 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

2	Не обеспечено проведение обработки деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных залах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (акт не представлен)..	п.95 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
3	Не нанесена на планшет сцены красная линия, указывающая границу спуска противопожарного занавеса.	п. 99 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
4	Не обеспечено опускание противопожарного занавеса по окончании спектакля (репетиции).	п. 99 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
5	Не обеспечено проведение проверки эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.17 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
6	Допускается размещение на лестничной площадке третьего этажа электрооборудования (помещение повышенной опасности «МТС»), категория В4)	пп. «ж», «к» п.16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
7	Отсутствует техническая документация на отделочные материалы применяемые на путях эвакуации (коридор 1 этажа (бывшая библиотека)), в здании подкласса Ф 2.1 применяются материалы для отделки стен (МДФ панели) не имеющие сертификата пожарной безопасности (с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1)	п.25 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил

		<p>противопожарного режима в Российской Федерации», п.6 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г (п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008)</p>
8	<p>В проходах и на лестницах служащих для эвакуации людей, не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями.</p>	<p>п.23, п.37 Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 №1479 п. 4.3.12. СП 1.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. " (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194) (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p>

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 26.10.2021;
- 2) письменное объяснение от 28.10.2021;
- 3) Предписание № 57/3 от 28.10.2021;
- 4) Административный протокол № 56 от 28.10.2021.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – инспектор отделения

НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски
УНДПР Главного управления МЧС России
по Кемеровской области – Кузбассу
Гусельникова Юлия Леонидовна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Гусельникова Юлия Леонидовна государственный инспектор Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – инспектор отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу 8 (38475) 2-14-60, ond6@mail.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Инспектор Гусельникова Ю. Л. 28.10.2021, 12:00.
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

-----<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале



42210061000201140247

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Междуреченска и г. Мыски
652870, г. Междуреченск, ул. Юдина, 3, тел/факс (8-384-75) 2-94-77, 2-14-60,
E-Mail: OND6@mail.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Мыски, ул. Ленина, д.8
(место составления)

« 26 » октября 20 21 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 09 ч. 00 мин по 11 ч. 00 мин. «26» октября 2021 г.
(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Государственный инспектор Междуреченского и Мысковского городских округов
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
по пожарному надзору – инспектор отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и
г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
лейтенант внутренней службы Гусельникова Юлия Леонидовна.

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д.8
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Ремпель Елена Анатольевна, директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО", приказ № 159а от 17.08.2021
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)
в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
не привлекался

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: пункты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 предписания от 23.03.2021 № 10/1/7

(описывается каждое помещение в отдельности)

не выполнены, а именно:

в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований

пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

- Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций крыши здания.
- Не обеспечено проведение обработки деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных залах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (акт не представлен).
- Не нанесена на планшет сцены красная линия, указывающая границу спуска противопожарного занавеса.
- Не обеспечено опускание противопожарного занавеса по окончании спектакля (репетиции).
- Не обеспечено проведение проверки эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.
- Допускается размещение на лестничной площадке третьего этажа электрооборудования (помещение повышенной опасности «МТС», категория В4).
- Отсутствует техническая документация на отделочные материалы применяемые на путях эвакуации (коридор 1 этажа (бывшая библиотека)), в здании подкласса Ф 2.1 применяются материалы для отделки стен (МДФ панели) не имеющие сертификата пожарной безопасности (с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1).
- В проходах и на лестницах служащих для эвакуации людей, не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями.

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

не проводилось

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно

зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО"

Ремпель Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – инспектор отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенант внутренней службы

Гусельникова Ю.Л.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



42210061000201140247

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Междуреченска и г. Мыски
652870, г. Междуреченск, ул. Юдина, 3, тел/факс (8-384-75) 2-94-77, 2-14-60,
E-Mail: OND6@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 57/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

"28" октября 2021 г.

(дата составления предписание)

вручается: юридическому лицу МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО", представителю
юридического лица - директору МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО" Ремпель Елене
Анатольевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о внеплановой выездной проверки от 30.09.2021 № 57 заместителя главного государственного инспектора Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – заместителя начальника отдела - начальника отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Дорохова Виталия Михайловича, учетный номер 42210061000201140247 в период с «26» октября 2021 г. по «28» октября 2021 г.

Государственным инспектором Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – инспектором отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенантом внутренней службы Гусельниковой Юлией Леонидовной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО" Ремпель Елена Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций крыши здания.	п.13 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	25.07.2021	
2	Не обеспечено проведение обработки деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных залах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (акт не представлен)..	п.95 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	25.07.2021	

3	Не нанесена на планшет сцены красная линия, указывающая границу спуска противопожарного занавеса.	п. 99 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	25.07.2021	
4	Не обеспечено опускание противопожарного занавеса по окончании спектакля (репетиции).	п. 99 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	25.07.2021	
5	Не обеспечено проведение проверки эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.17 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	25.07.2021	
6	Допускается размещение на лестничной площадке третьего этажа электрооборудования (помещение повышенной опасности «МТС»), категория В4)	пп. «ж», «к» п.16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	25.07.2021	
7	Отсутствует техническая документация на отделочные материалы применяемые на путях эвакуации (коридор 1 этажа (бывшая библиотека)), в здании подкласса Ф 2.1 применяются материалы для отделки стен (МДФ панели) не имеющие сертификата пожарной безопасности (с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1)	п.25 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п.6 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г (п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008)	25.07.2021	
8	В проходах и на лестницах служащих для эвакуации людей, не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями.	п.23, п.37 Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 №1479 п. 4.3.12. СП 1.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. " (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194)		

		(п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)		
--	--	---	--	--


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ
ГОРЬКОГО"

Ремпель Е.А.



(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 28.10.2021
(подпись, дата)

Государственный инспектор Междуреченского и
Мысковского городских округов по пожарному надзору –
инспектор отделения НДПР г. Мыски
ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски
УНДПР Главного управления МЧС России
по Кемеровской области – Кузбассу
лейтенант внутренней службы

Гусельникова Ю.Л.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)


 28.10.2021
(подпись, дата)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий