



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, а/я 25461, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Пирятинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

г. Абакан

(место составления акта)

03 февраля 2015 г.

(дата составления)

15-00 час

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 18/0027/0178/2015**

С 02 по 06 февраля 2015 г. по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 68, на основании распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Ходосевича А. В. от 20.01.2015 г. № 178-р/кр была проведена плановая проверка государственного бюджетного учреждения культуры Республики Хакасия «Хакасская республиканская детская библиотека» с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Акт составлен: отделом энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора.


Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:
государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия Бардаков Иван Данилович,

При проведении проверки присутствовал: заместитель директора Бооль Татьяна Борисовна.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлена:

Директор Журба А.И. ✓


22.01.2015 г. 13 час.50мин.

Сведения о проверенной организации

Полное наименование: государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасская республиканская детская библиотека»

Сокращённое наименование: ГБУК РХ « Хакасская РДБ»

Учредителем ГБУК РХ « Хакасская РДБ» является Правительство Республика Хакасия

Имущество ГБУК РХ « Хакасская РДБ»

1. Детская библиотека г. Абакан, ул. Хакасская, д.68,

2. Отдел комплектования обработки и хранения фондов г.Абакан, ул.Ярыгина,д.20
Учреждение зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 02.09.2011 г., серия 19 № 000844307

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 26.07.1994 г. серия 19 №000838687.

Устав: утвержден постановлением правительства Республики Хакасия от 19.08.2011 г. № 536.

Адрес юридического лица:655017,Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Хакасская,68

Местонахождение, почтовый адрес объекта: 655017, Республика Хакасия,

г. Абакан, ул. Хакасская, 68, тел. 8(3902)22-25-69, 24-26-92,

Реквизиты: ИНН 1901016520, КПП 190101, ОГРН10219005327922, ОКПО 05182, ОКАТО 95401000000, БИК 049514001

л/с 20806U70720

р/сч 40601810500951000001 в ГРКЦ НБ РХ Банка России г. Абакан.

Руководитель учреждения: Журба Анна Ивановна назначена на должность директора ГБУК РХ « Хакасская РДБ» приказом по министерству культуры Республики Хакасия от 23.07.2010 г. № 821-к, действует на основании устава.

Ответственный за энергосбережение и повышение энергетической эффективности: назначена заместитель директора Бооль Татьяна Борисовна (приказ от 22.07.2013 г. № 24-пр).

Основные виды деятельности по ОКВЭД: 92.51. – организация библиотечного обслуживания детского населения.

Основными целями деятельности школы являются библиотечное обслуживание подросткового поколения, физических и юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами детской литературы, детского чтения, работающих с детьми.

Имущество находится в государственной собственности Республики Хакасия и отражается на самостоятельном балансе Детской библиотеки и закреплено за ней на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Свидетельство о государственной регистрации права 27.07.2011 г., серия 19 АА № 383614 и от 21.12.2011 серия 19 АА № 408416

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 26.07.1994 г. серия 19 № 000838687

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

ГБУК РХ « Хакасская РДБ» располагается по ул. Хакасская, д.68, в одноэтажном здании общей площадью 402,7 м². Имеются отдел комплектования ул. Ярыгина, д.20, площадью 87,6 м².

Энергоснабжение здания школы осуществляется согласно договору энергоснабжения от 21.01.2015 г. № 2012 с ООО «Абаканэнергосбыт». Максимальная мощность энергопринимающих устройств 150,0 кВт.

Приборы учета электрической энергии:

ввод-1: ул. Хакасская, д.68, тип СА4У-И672М заводской № 691324, 3х220/380В, 5-А Т/Т 20/5, гос. поверка 2/2011 г., дата следующей поверки 2015 г.;

ввод-2: ул. Ярыгина, д.20, тип СО-505 заводской № 501626, 220 В, 10-40А, гос. поверка 2/2011 г., дата следующей поверки 2015 г.;

Приборы учета электрической энергии поверены, опломбированы и приняты на учет энергосбытовой организацией.

Теплоснабжение и водоснабжение школы осуществляются на основании договора снабжения тепловой энергией в горячей воде, водоснабжения и водоотведения от 01.01.2015 г., заключенного с ТГК-13 Расчетная максимальная часовая подключенная нагрузка составляет 0,4144 Гкал/час.

Приборы учета тепловой энергии установлены в тепловых узлах зданий: принадлежат и обслуживаются ХГУ им. Н.Ф. Катанова.

Представлена Программа энергосбережения на 2013-2015 гг., утвержденная приказом директора школы (приказ от 22.07.2013 г. № 24 –пр.). Предусмотренный объем финансирования программы составляет 735,5 тыс. руб.

Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленный ООО «СибирьЭнергоСервис» по результатам обязательного энергетического обследования, представлен паспорт рег. № ЭП-476-2012-25 от ноября 2012 г.

ООО «СибирьЭнергоСервис» зарегистрировано в СРО Некоммерческое партнерство по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (свидетельство № Э-040-2011-1901072299-25 от 12.05.2011 г.)

Результаты проверки:

По результатам проверки установлено, что ГБУК РХ « Хакасская РДБ» выполняются требования законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена за № 09 от 03.02.2015 г.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется *(заполняется при проведении выездной проверки)*.

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Ходосевича А. В. на проведение проверки от 20.01.2015 г. № 178-р/кр.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела
энергонадзора по Республике
Хакасия


_____ подписи

И.Д. Бардаков


При проверке присутствовала
зам. директора

✓ 
_____ подписи

Т.Б. Бооль.

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:

Директор

✓ 
_____ подписи, дата

А.И. Журба

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.