

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте
МУК «Культурно-досуговый центр» с. Красносельского»
 что нахождения (адрес): **с. Красносельское, ул. Ленина, 1Д тел. 3-33-13**,
 форма собственности объекта: **муниципальная**

2. Информация о лице, осуществляющем деятельность на объекте: **здание принадлежит администрации Красносельского сельского поселения**
 количество этажей здания **1** этаж расположения объекта **1**.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории – отсутствуют				
на территории:				
отсутствие прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	-	п. 4.1.7; 5.1.4
отсутствие порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	-	п. 4.1.8; 5.1.4
отсутствие пандуса на входе на территорию:				
отсутствие пандуса подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
отсутствие пандуса ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
отсутствие правильной геометрической формы ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
отсутствие пандуса по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
отсутствие тактильной полосы за 0,8–0,9 м. перед пандусом вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12

¹ в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
² инвалиды-колясочники: **О** – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды по зрению, **Г** – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
руководящая, дублирующая лестница на входе на парковку	К	наличие	-	п. 4.1.14
ширина пандуса	К	не менее 9,0 м.	-	п. 4.1.14
ширина пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
защитная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
ширина пандуса:				
ширина пандуса	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
ширина пандуса	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
ширина пандуса	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
ширина стоянки				
расстояние мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 4.2.1
число мест для транспорта инвалидов на кресельном транспорте	К	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
расстояние от мест для транспорта инвалидов до здания	К, О	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
назначение места специальным знаком:				
ширина поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
ширина поверхности (стене, столбе, и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. заезд с тротуара на парковку:	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
ширина	К	не менее 1,0 м.	-	рис. Д.5
ширина	К	не более 10%	-	п. 4.1.8

наличие пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
пад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-	п. 4.1.8
К входу в здание:				
атели направления движения	К	наличие	-	п. 4.1.3
ина пути движения	К	не менее 1,2 м.	-	п. 4.1.7
ольный уклон пути движения	К	не более 5%	-	п. 4.1.7
та бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	-	п. 4.1.8
ытая лестница:				
та подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
ина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
ообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
ини по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
фная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. переднем вверх и внизу шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
растная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
С, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	-	п. 4.1.14
а марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
т пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
дная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
ни пандуса:				
обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
соте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
соте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
стояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
2.2. Вход				
ниша на входе наружная:				
лучни по обем сторонам	О, С	наличие	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) <u>требуются</u> ✓
лучни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
ота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	<u>Не соответствует</u>	п. 4.1.12 <u>верхняя ниже 12 см.</u>
рина ступеней	О, С	35 - 40 см.	<u>Соответствует</u>	п. 4.1.12
нообразная геометрия ступеней	О, С	Наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 4.1.12 <u>требуется привести в соответствие т.к. верхняя ниже 12 см.</u>
дус, дублирующий наружную лестницу	К	наличие	<u>В наличии</u>	п. 4.1.14
на марша пандуса	К	не более 9,0 м.	<u>Соответствует</u>	п. 4.1.14
он пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	<u>соответствует</u>	п. 4.1.14
ободная зона в верхнем и нижнем окончандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	<u>Соответствует</u>	п. 4.1.15
чни пандуса:				
ль обеих сторон	К, О	наличие	<u>Отсутствуют</u>	п. 4.1.15 <u>требуются</u>
рерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
ысоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
ысоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
стояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
емник, дублирующий наружную лестницу	К	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 4.1.14; п. 5.2.13 <u>не требуется</u>
оде (при высоте подъема более 3,0 м.)				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
входная площадка				
площадь входной площадки;				
открытие двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	-	п. 5.1.3
наличие пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
гладкое покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3 требуется
входная наружная:				
высота проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 требуется уменьшение
частная маркировка прозрачных полотен	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
глубина (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.1.7; рис. Д. 10
входная внутренняя:				
высота проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 требуется уменьшение
частная маркировка прозрачных полотен	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) –этаж 1				
на пути движения в коридорах, галереях и	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
на прохода в помещении с оборудованием	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
на дверных и открытых проемов в стене, выходящих из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
на порогах или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.2.4 требуется уменьшение

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Функциональные элементы и устройства на путях движения, выступы:	С	не более 10 см.	-	п. 5.2.7
Функционально стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Панель внутренняя (в зону оказания услуги)			Отсутствует	Не требуется
Панель ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-	п. 5.2.9
Панель с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-	п. 5.2.15
Панель на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.2.15
Панель окончательное завершение поручня вверх и не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10
Панель указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-	п. 5.2.16
Панель напольный указатель за 60 см. панелью вверх и вниз	С	наличие	-	п. 5.2.10
Панель цвет ступеней и площадок перед	С	наличие	-	п. 5.2.12
Панель дублирующий внутренний лестничному оказанию услуги):			-	
Панель одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
Панель (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
Панель при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
Панель функциональные площадки в верхнем и нижнем направлении пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Панель в вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
Панель в месте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15
Панель в месте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
Панель расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Горизонтальное завершение поручня сверху и сestraмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Цвет поверхности панелюса и площадок (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Дублирующий внутреннею лестничную площадку более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13 не требуется
Входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
Высота проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	-	п. 5.1.4
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Светлая маркировка прозрачных полотен	С	наличие	-	п. 5.1.5
Пассажиры к зоне оказания услуги:			Отсутствует	не требуется
Глубина кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
Высота дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
Световые средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
Световые указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
Световые выходы из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. разность менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж I				
Информационный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Места для инвалида-колясочника:				
Возле ступени сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7

ценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (А) или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
поступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
з поверхности столов, прилавков, окошек т.п.	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
а прилавка, стола, стойки и т.п. у места ния услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
рия торговли				
з поверхности столов, прилавков, касс и	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
а полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
ство доступных расчетно-кассовых по-	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
а прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
иятия питания				
а проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
с высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 бодное пространство для ног 0,75 м.	К	Наличие	-	п. 7.4.7
нцы, пансионаты, санатории и т.д.				
стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
ство номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
д дверь в номер:				
а проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
ое пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
номере (на этаже):				
д дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Порог	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Устройство для размещения кресла-коляски с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Устройство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Верхние опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Живание в кабинете:				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
Порог	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	-	п. 5.2.2
Пол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	-	п. 7.1.9
Устройство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж _ отсутствует				
Доступность кабин уборных от общего коридора	К	7% (но не менее 1)	-	п. 5.3.2
Доступности кабины для инвалидов	К	наличие	-	п. 5.3.6
Ширина кабин (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Устройство для размещения кресла-коляски с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Устройство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Верхние опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	-	п. 5.3.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.6. Средства информации – этаж - 1				
наличие специальными символами доступных элементов здания, указатели направления	К, С, Г	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.5.1. требуется
информация о назначении помещения внутри (рядом с дверью со стороны дверной в) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированными знаками	К, С, Г	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.5.8 требуется
и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	-	п. 5.5.4; 5.5.6
ые информаторы	С	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4
овые текстовые табло для вывода операционной информации	Г	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории				
Вход	-	-	-	+
Пути движения	-	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение				
Средства информации	-	+	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен				Г
Объект недоступен	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
частки территории	
код	<p>1</p> <p>Рекомендуем выровнять высоту верхней ступени на наружной входной лестнице, привести к единообразию ступени лестницы, уменьшить уклон пандуса, сделать на пандусе дублирующего наружную входную лестницу поручни, устранить скользкое покрытие пандуса и лестницы, уменьшить высоту порога входной двери. Положить тактильную плитку перед наружной входной лестницей.</p>
пути движения	<p>Рекомендуем устранить перепад высоты по ходу движения</p>
на оказания услуги	
инитарно-гигиеническое обеспечение	
средства формирования	<p>Рекомендуем обозначить специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения, установить информацию о назначении помещения внутри здания дублируемую рельефными знаками</p>

2014 г.

составления Паспорта



руководитель специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

Ж.В.Мозолева

подпись