

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по Тасеевскому и Дзержинскому районам

663770 с. Тасеево ул. Пролетарская № 29 Тасеевского района Красноярского края тел. 2-17-14.
pc65gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Тасеево

(место составления акта)

« 24 » ноября 20 14 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 313

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, с. Тасеево, ул. Луначарского № 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 12.11.2014 № 313 подписанного главным государственным инспектором Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору А.А. Трофимовым
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Тасеевская ДХШ»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «17» ноября 2014 г. по «24» ноября 2014 г. Продолжительность 6 рабочих дней.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Тасеевскому и Дзержинскому районам
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 12 ноября 2014 года в 10 час. 50 мин. Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ» Амелькович Л.П. путем вручения распоряжения о проведении проверки *
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору Кузьменко Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ» Амелькович Л.П. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Журнал инструктажей по пожарной безопасности имеется (заполняется 1 раз в год)	пункт 3 (1) Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»
2	Инструкция о мерах пожарной безопасности не доработана в соответствии с XVIII разделом ПППР № 390	пункт 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, иным уполномоченным должностным лицом (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.	Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»
3	Журнал учета и проверки огнетушителей имеется не ведется	пункт 478 (1) Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.	Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»
4	Руководителем организации не включены в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности	статья 37 (2) руководители организации обязаны включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности	Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»

5	Отсутствуют акт проведения практических тренировок людей осуществляющих свою деятельность на объекте	п.12 (1) На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»
6	На объекте отсутствует приказ о запрете курения табака	<p>п.14 (1) Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».</p> <p>Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».</p> <p>Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения».</p>	Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»
7	Руководитель организации не обеспечил размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».	<p>п.14 (1) Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».</p> <p>Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает 20.12.14г. размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».</p> <p>Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения».</p>	Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»
8	В школе средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны	Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в	Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»

	любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Нарушений не выявлено
Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: от 24 ноября 2014 года (заполняется при проведении выездной проверки): _____

 (подпись проверяющего)

 * Амелькович Л.П.
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки): _____

 (подпись проверяющего)

 * Амелькович Л.П.
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 л. в 1 экз.
- 2) Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 24.11.2014 № 313/1/1-9 на 2 л. в 1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку:
 Государственный инспектор Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору



Кузьменко С.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ» Амелькович Л.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” ноября 20 14 г.
 * _____
 (подпись)