

Акт № _____

проверки приборов учета электроэнергии

Дата и время проведения проверки: « 18 » « 11 » 20 14 г. « _____ » час. « _____ » мин.

Потребитель: МБОУ ДОД "Телевизионная детская творческая школа"

Наименование объекта: здание школы №77 8-09-5

Адрес объекта: с. Троицкое ул. Лухомарского д. 6

№ договора: 1010001439

Форма проверки: инструментальная проверка / визуальный осмотр
(нужное подчеркнуть)

Основание для проведения проверки: плановая проверка / внеплановая проверка
(нужное подчеркнуть)

Лица, принявшие участие в проверке:

представитель филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»:

Э.И. Мухоморов 979 Дзуртмишкова Р.С. Рязанцевичева Н.И. 99 №23
от 09.05.13г., Э.И. Мухоморов Кабанов А.А. 99 №239 от 01.07.2009г.

Мухомов Р.В. 99 №239 от 01.07.2009г. (подпись, Ф.И.О., номер и дата выдачи удостоверения)

от потребителя: Александрович Людмила Павловна - директор
действительна с 01.07.2006г. №64 №с от 27.07.2006г.
(Ф.И.О., должность, номер и дата выдачи правоустанавливающего документа)

от гарантирующего поставщика: инструментальная проверка

(должность, Ф.И.О. номер и дата выдачи удостоверения)

Лица, приглашенные для участия в проверке, но не принявшие в ней участие:

(должность, Ф.И.О.)

Основной источник питания: ЛС №8 "Троицкое" 8-09, 77 8-09-5


Резервный источник питания: нет

Место установки прибора учета: РЩ - 0,38кВ

Характеристика расчетного прибора учета:

№	Тип	Номер	Показания	Ином, А	Уном, В	Дата поверки/дата окончания поверки	Класс точности
	<u>ЦЭ6803 В</u>	<u>0865580708455276</u>	<u>48987,4</u>	<u>5-60</u>	<u>3х220/380</u>	<u>II 2008, III 2014</u>	<u>1</u>

Оттиск поверительного клейма на приборе учета:




Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки прибора учета: № 79-3689871, № 79-3689872
клеммная крышка № 008877, вводный комм. аппарат № 79-3689873

Характеристика и место установки пломб после проверки прибора учета:
клеммная крышка № 24010663186, автоматический № 24040225125

Характеристики измерительных трансформаторов:

№ п/п	Вид (тг, тн)	Тип	Номинальные значения тока (напряжения) А/А (В/В)	Номер	Дата поверки/дата окончания поверки	Класс точности
A	ТТ				<u>№ 79-3689873</u>	
B					<u>№ 79-3689874</u>	
C					<u>№ 79-3689871</u>	
A	ТН				<u>№ 79-3689872</u>	
B					/	
C					/	

Оттиск поверительного клейма на трансформаторах тока:



Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки измерительных трансформаторов (иного оборудования): _____

Характеристика и место установки пломб после проверки измерительных трансформаторов (иного оборудования): _____

Характеристика используемого оборудования при проверке: монитор измерительное
именем М 260 F и 085460 14 2013
(тип, №, дата гос. поверки)

Результат измерений:

	Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»
Сила тока в первичной цепи, I ₁ , А	2,4	2,0	2,3
Сила тока во вторичной цепи, I ₂ , А	-	-	-
Напряжение в цепи, U, кВ	0,225	0,221	0,224
Направление и угол между векторами тока и напряжения вторичной цепи, град., С/Л.	-	-	-
Погрешность, %	1%		

Проведена фото/видео фиксация прибором: не проводилась
(наименование, тип, номер)

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

Прибор учета, измерительный комплекс, система учёта пригоден для осуществления (нужное подчеркнуть) (пригоден/не пригоден) расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по передаче электроэнергии.

Прибор учета, измерительный комплекс, система учёта соответствует требованиям нормативно-технической документации. (нужное подчеркнуть) (соответствует/не соответствует)

Безучетное потребление электроэнергии: отсутствует (имеется/отсутствует)

Прибор учета признан утраченным: нет (да/нет)

Описания выявленных нарушений: нет

Представители филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»:

Два Дворенковская И И
(подпись, Ф.И.О.)
Камель И И
(подпись, Ф.И.О.)

Лица, принявшие участие в проверке:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Потребитель (представитель потребителя) Александр И. с результатами проверки (Ф.И.О.)

согласен, систему учета и пломбы (знаки визуального контроля), установленные на оборудовании принял на сохранность 18.11.14 Дата Александр И. Подпись (Ф.И.О.)

Лица, отказавшиеся от подписания акта, либо несогласные с указанными в акте результатами процедуры допуска (причина отказа от подписи/несогласия): _____