

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНАМ
с. Тасеево, ул. Пролетарская № 29, тел. 2-17-14, pc65gpn@mchskrsk.ru

Директору МБОУ ДОД
«Тасеевская ДХШ»
Амелькович Людмиле Павловне
с. Тасеево ул. Луначарского № 6

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих
совершению административного правонарушения

Я, Государственный инспектор Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору Кузьменко Сергей Александрович при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 170 от 24 ноября 2014 года, возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении директора МБОУ ДОД «Тасеевский ДХШ» Амелькович Людмилы Павловны установил причины административного правонарушения и условия, способствующие его совершению.

а именно: В период с 17 ноября 2014 года по 24 ноября 2014 года В соответствии с распоряжением о проведении мероприятий по надзору № 313 от 12.11.14г. при проведении плановой выездной проверки по надзору за соблюдением требований правил пожарной безопасности в МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ» расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Тасеевский район с. Тасеево ул. Луначарского № 6, Красноярского края установлено, что Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ» Амелькович Людмила Павловна, будучи в соответствии со ст. 37,38 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994г. «О пожарной безопасности», обязана соблюдать требования пожарной безопасности на эксплуатируемом объекте и нести ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, допустила нарушения требований пожарной безопасности в РФ:

указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения

Журнал инструктажней по пожарной безопасности имеется но не ведется (п. 3 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

Инструкции о мерах пожарной безопасности не доработана в соответствии с XVIII разделом ППП № 390 (п. 2 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

Журнал учёта и проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется (зполняется 1 раз в год) (п. 478 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

Руководитель организации не включил в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности (ст. 37 ФЗ № 69).

Отсутствуют акт проведения практических тренировок людей осуществляющих свою деятельность на объекте(п. 12 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

На объекте отсутствует приказ о запрете курения табака(п. 14 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

Руководитель организации не обеспечил размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». (п. 12 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

В школе средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны

Чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вам необходимо:

Журнал инструктажей по пожарной безопасности привести в соответствие (п. 3 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

Инструкции о мерах пожарной безопасности доработать в соответствии с XVIII разделом ППР № 390 (п. 2 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

Журнал учёта и проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется (заполняет своевременно) (п. 478 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

Руководитель организации не включил в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности (ст. 37 ФЗ № 69).

Отсутствуют акт проведения практических тренировок людей осуществляющих свою деятельность на объекте (п. 12 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

Издан приказ о запрете курения табака (п. 14 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

Руководителю организации обеспечить размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». (п. 12 Пост. Правительства № 390 от 25.04.12г);

В школе средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

В течение 1 месяца со дня получения данного представления, Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление, в отдел Надзорной Деятельности по Тасеевскому и Дзержинскому районам по адресу: с. Тасеево ул. Пролетарская № 29.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление составил:
Государственный инспектор
Тасеевского и Дзержинского районов
по пожарному надзору



Кузьменко С.А.

настоящее представление получил / направлено _____

исх. № _____