

### **1.Общая характеристика пожарной опасности объекта:**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тасеевская детская художественная школа» расположена по адресу с. Тасеево ул. Луначарского № 6 Тасеевского района Красноярского края.

Функциональное назначение объекта – учебное заведение, помещения которого используются в течение суток некоторое время контингентом людей - определенного возраста и физического состояния. Учреждение представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание, занимаемая площадь 278,76 кв. метров. Теплоснабжение осуществляется от встроенной котельной на твердом топливе. Инструкции по пожарной безопасности имеются, требуют доработки, инструктажи с обслуживающим персоналом проводятся, с занесением в журнал инструктажей по пожарной безопасности. Здание школы оборудовано стандартными знаками пожарной безопасности. При визуальном осмотре установлено, что электросети смонтированы и эксплуатируются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике, протоколы замеров сопротивления изоляции электропроводок и защитного заземления просрочены. Помещения школы укомплектованы первичными средствами пожаротушения (7 огнетушителями, ОП-4 5 шт, ОУ-2 4 шт), вывешены стандартные знаки пожарной безопасности. На корпуса огнетушителей нанесены номера белой краской. Журнал учёта и проверки первичных средств пожаротушения имеется заполняется 1 раз в год..

Наружные стены как и внутренние перегородки выполнены из бруса, перекрытия деревянные. Кровля шиферная по деревянной обрешетке. Степень огнестойкости здания – пятая. По функциональной пожарной опасности - класс Ф 4.1. Количество эвакуационных выходов соответствует требованиям пожарной безопасности. Здание оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения людей при пожаре второго типа. На территории расположено здание ДПИ, пятой степени огнестойкости, кровля шиферная по деревянной обрешетке, автоматическая установка пожарной сигнализации находится в исправном состоянии, с здания имеется два эвакуационных выхода, протоколы замеров сопротивления изоляции имеются, знаки пожарной безопасности вывешены. На окнах установлены глухие решетки, здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Здание отапливается от отопительной печи, печь расположена в классе декоративно прикладного творчества. При опросе персонала было установлено, что действия в случае пожара персонал знает, огнетушителями пользоваться умеет.

Государственный инспектор  
Тасеевского и Дзержинского районов  
по пожарному надзору



С.А. Кузьменко