

**Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования городского
округа Заречный
«Детская художественная школа»**

ул. Ленинградская 15А
Свердловской обл., г. Заречный, 624250
тел. (34377) 39837, 74798
ОКПО 39903942 ОГРН 1026600834083
E-mail: Artzar90@yandex.ru
ИНН/КПП 6609009970/668301001

28.08.2024 № 01-28/137
на № 2408/006-66/89/ПНН от 12.08.2024

Начальнику
Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Белоярского ГО, ГО Верхнее
Дуброво, ГО Заречный УНД и
ПР Главного управления МЧС
России по Свердловской области
С.А. Столярову

Уважаемый Сергей Александрович!

В целях обеспечения соблюдения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, устранения нарушений, объявленных в предостережении о недопустимости нарушения от 12.08.2024 № 2408/006-66/89/ПНН приняты следующие меры:

1. В соответствии с пп. б п. 16 Постановления правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 освобождено помещение мастерской (009) от мебели и других предметов. Хранение организовано в складе (002), помещение категорировано (категория помещения ВЗ, класс зоны помещения П-11а), установлена противопожарная дверь с доводчиком.

2. С целью соблюдения требований пожарной безопасности для МБУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа» в 2023 г. ООО «Пожтехбезопасность» разработан проект аварийного освещения на путях эвакуации, на сегодняшний день определен подрядчик ИП Русаков Всеволод Васильевич, монтаж автономного аварийного освещения запланирован на 4 кв. 2024 года (до 01.12.2024). Имеется аварийное освещение, запитанное от МЖД по ул. Ленинградская, 13.

3. В здании МБУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа» приточно-вытяжная вентиляция не имеет устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре. Согласовано заключение договора на разовое техническое обслуживание вентиляции с проведением проверки клапана обратного, шиберов с ООО НК «Энергосбережение» с занесением результатов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Выполнение работ запланировано на сентябрь 2024 г. Вентиляция используется при обжиге керамических изделий из глины.

Директор

Исполнитель
Хлопцева Евгения Николаевна
+79827461999

Ю.З. Третьякова

Получил ВРИО зам. начальника
лейтенант в.с.
28.08.2024

АА Сизиков