

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской об-
ласти

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115а т.(343)228-53-71 ф.(343)228-53-73 E-mail: oodprn-ugprn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД ГО Заречный

(наименование органа государственного надзора)

г. Заречный, ул. Лермонтова, 4, тел. (34377) 3-37-90, E-mail: ond-zarech@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дет-
ская художественная школа» (ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Зверев С.Н.

Отделение НД ГО Заречный № 9

(наименование органа ГПН)

от « 13 » марта 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 20 мин.

« 18 » марта 2013 г. по 15 ч 40 мин. « 18 » марта 2013 г.

проведена проверка

Главный государственный инспектор Зверев Станислав Николаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дет-
ская художественная школа» (ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА), ул. Ленинградская 15
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директором Суворовым А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-	Пункт (абзац пункта) и наименование нор- мативного правового акта Российской Фе-	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по-	Отметка (подпись) о выполнении (указывается
------------------	--	---	---	--

	го места выявленного нарушения	дерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	жарной без- опасности	только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.	Правила противопо- жарного режима в РФ п.7	03.06.2013	
2	Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутренне- го противопожарного водопровода и организует про- ведение проверок их работо- способности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с со- ставлением соответствующих актов. Руководитель организации при опкночении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а так- же при уменьшении давле- ния в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение по- жарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное со- стояние пожарных гидран- тов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также целостность покрытия пешеходных дорожек к пожарным гидрантам в любое вре- мя года.	Правила противопо- жарного режима в РФ п.55	03.06.2013	
3	Руководитель организации обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности при использовании, хранении, транспортировании, обращении с легковоспламеняющимися жидкостями, горючими материалами, а также при эксплуатации электроустановочных изделий и оборудования.	Правила противопо- жарного режима в РФ п.57	03.06.2013	

	1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июня 2013 г.

(коргал.)

Главный государственный инспектор Зверев Станислав Николаевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» марта 2013г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » марта 2013 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Уральского регионального центра МЧС России: 8 (343) 261-99-99;

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

