

Приложение № 1

к приказу МБУ ДО «ДШИ Центрального района»

От « 25 » 02 2023г. № 15

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ ДО «ДШИ Центрального района»

И.А. Скрипачева

« 25 » 02 2023г.



ИНСТРУКЦИЯ

**о мерах пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории
МБУ ДО «ДШИ Центрального района»,
расположенном по адресу ул. Победы, 46**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории МБУ ДО «ДШИ Центрального района», расположенном по адресу ул. Победы, 46 (далее – инструкция) разработана исходя из специфики пожарной опасности здания, помещений, технологического и производственного оборудования в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 № 1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным Законом РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Приказом МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила пожарной безопасности.

1.2. Инструкция устанавливает обязательные для исполнения нормы поведения людей и содержания территории, здания, помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Центрального района» городского округа Тольятти (далее — школа, учреждение).

1.3. Требования инструкции являются обязательными для исполнения всеми работниками школы не зависимо от их образования, занимаемой должности, стажа работы в профессии, в том числе совместителями, а также командированными в школу работниками и обучающимися школы.

1.4. Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации.

1.5. В соответствии с пунктами 2, 7 приложения № 1 к приказу МЧС РФ от 18.11.2021 № 806, директор школы устанавливает порядок, виды и сроки обучения работников школы мерам пожарной безопасности.

1.6. Приказом директора утвержден Порядок обучения работников школы мерам пожарной безопасности и установлена следующая периодичность обучения:

- противопожарный инструктаж для определенных категорий (профессий, должностей) работников школы проводится не реже 1 раза в полгода по графику;

- обучение по программе профессиональной переподготовки (250 час.) в области пожарной безопасности проводится в специализированном учебном центре. При этом работник получает диплом с присвоением квалификации «Специалист по пожарной безопасности» и в дальнейшем повышает квалификацию по дополнительным профессиональным программам;

- обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности в специализированных учебных центрах проводится с периодичностью 1 раз в 5 лет.

1.7. Все сотрудники школы допускаются к работе только после прохождения противопожарных инструктажей. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников учреждения основных требований пожарной безопасности, а так же их действий в случае возникновения пожара.

1.8. Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические учебные тренировки, направленные на выработку у персонала и обучающихся навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара.

1.9. Каждый работник учреждения обязан четко знать, строго выполнять требования инструкций и правил пожарной безопасности, не допускать действий приводящих к пожару, знать порядок вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений, уметь применять имеющиеся средства пожаротушения и несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте.

1.10. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей инструкции несут дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Порядок содержания территории.

2.1. Территория, примыкающая к зданию учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, мусор, опавшие листья и сухая трава должны своевременно удаляться за пределы здания и территории в специально отведенное место (мусорные контейнеры).

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, к водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.3. При эксплуатации прилегающей к зданию территории запрещается:

- а) складировать материал, мусор, траву и иные отходы, оборудование и тару;
- б) использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды,

подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

в) перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности;

г) сжигать отходы и тару, разводить костры.

3. Порядок содержания здания и помещений школы.

3.1. Помещения школы оборудованы автоматической системой противопожарной защиты: системой автоматической пожарной сигнализации с установкой дымовых и ручных пожарных извещателей и дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с установкой речевых и звуковых оповещателей.

3.2. Заключен договор на техническое обслуживание системы АПС и системы оповещения с организацией, имеющей соответствующую лицензию.

3.3. Для оповещения о пожаре может быть использована внутренняя телефонная сеть и ручные пожарные извещатели.

3.4. На каждом этаже здания, на видном месте размещены планы эвакуации людей в случае пожара, а на путях эвакуации вывешены указатели направления эвакуации. Каждый работник обязан знать план эвакуации из здания при пожаре, в том числе места расположения первичных средств пожаротушения.

3.5. В служебных помещениях следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, принадлежности, пособия и т.п.

3.6. Приборы, мебель, принадлежности, пособия и т.п. размещаемые в учебных классах, кабинетах или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

3.7. Хранение в учебных классах, кабинетах, учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, которые не предусмотрены утвержденными программами, не допускается.

3.8. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских и других помещениях, не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

3.9. Руководитель учреждения обеспечивает:

а) содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии;

б) проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.10. Пряжки у оконных проемов подвального этажа здания должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

3.11. Двери (люки) чердачного помещения, а также подвала, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

3.12. В здании учреждения запрещается:

а) хранить и применять на чердаках и в подвальном помещении легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пиротехнические изделия, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

в) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

г) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов;

д) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

з) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

и) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов.

3.13. Работникам запрещается:

а) оставлять без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы, компьютеры, средства оргтехники и т.п.;

б) приносить в учреждение и использовать электронагревательные приборы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

в) пользоваться самодельными, несертифицированными электроприборами и удлинителями, с неисправной электропроводкой, выключателями и вилками;

г) самовольно менять предохранители, выключатели, штепсельные вилки и розетки;

д) обертывать плафоны светильников и другие электроприборы бумагой или материей, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;

е) сушить и хранить стораемые предметы на приборах отопления;

ж) использовать пожарный инвентарь и оборудование не по назначению.

3.14. На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной эвакуации людей, материальных ценностей, находящихся в помещении.

3.15. В случае возникновения пожара, директор, а также дежурный персонал обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

4.1. Ответственный за пожарную безопасность помещения или работник, последний уходящий из помещения по окончании рабочего дня, перед закрытием обязан осмотреть все помещения и проверить:

- выключение электронагревательных приборов и электроосветительной сети;
- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;
- наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.

4.2. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков — выявить причину и принять меры к ее устранению.

4.3. В случае обнаружения неисправности, сотрудники учреждения обязаны доложить своему непосредственному руководителю для принятия соответствующих мер.

4.4. Выходя из помещения, тщательно закрыть окна, форточки, двери, исключить их самопроизвольное открывание, запереть дверь помещения и ключи от двери передать на пост охраны.

4.5. Сотрудники охранного предприятия, после окончания рабочего дня в школе, проверяют наличие ключей от кабинетов и делают контрольный обход всех помещений школы, после чего вносят запись в журнал обхода о наличии или отсутствии замечаний по осмотренным помещениям.

5. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов

5.1. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из помещения. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

5.2. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

5.3. В коридорах, вестибюлях, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов, должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

5.4. Руководитель учреждения обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, приспособлений для самозакрывания.

5.5. При расстановке в помещениях выставочного и другого оборудования должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

5.6. На путях эвакуации запрещается:

- а) закрывать двери эвакуационных выходов на ключ;
- б) устраивать пороги, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- в) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе подступы к первичным средствам пожаротушения, проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении.

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

6.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в здании учреждения

и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок.

6.2. Руководитель учреждения обязан организовать безопасную эксплуатацию, техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, текущий ремонт, профилактические испытания электроустановки с оформлением технического отчёта (протокола измерений и испытаний) в соответствии с требованиями, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 50571.16-2019.

6.3. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

6.4. Все неисправности в электрооборудовании, электроаппаратуре и электросетях, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправное электрооборудование, электроаппаратуру и электросети следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

6.5. При эксплуатации электрических приборов запрещается:

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

г) использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

д) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

е) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

ж) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

з) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

и) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

к) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

6.6. При эксплуатации газовых приборов запрещается:

а) пользоваться неисправными газовыми приборами;
б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

6.7. Перед началом отопительного сезона тепловой узел, отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы, неисправные отопительные устройства к эксплуатации не допускаются.

6.8. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

6.9. Курение, применение открытого огня в здании и на территории школы категорически запрещено!

6.10. Проведение пожароопасных (огневых) работ работниками сторонних организаций возможно только с письменного разрешения директора школы, с соблюдением всех требований пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ (оформление наряда-допуска, назначение ответственных лиц, обеспечение места производства работ средствами пожаротушения и т.д.)

6.11. После завершения работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов. При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения.

6.12. Дежурный персонал охранного предприятия должен быть обеспечен телефонной связью, исправным ручным электрическим фонарем, на случай отключения электроэнергии (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

7. Порядок и нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

7.1. В здании учреждения запрещается осуществлять хранение и использование:

- легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке;

- горючих материалов, отходов;

- оружия и патронов к нему, а также пиротехнических изделий.

7.2. В помещении склада, где хранятся пожароопасные вещества и материалы, запрещено:

- применять электроприборы;

- пользоваться огнем;

- использовать кабели и провода, выключатели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять включенным свет перед закрытием помещения.

7.3. Помещение склада должно быть оснащено:

- первичными средствами пожаротушения;

- исправным стационарным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении.

7.4. Производственные процессы, при которых надо устанавливать предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), в школе не ведутся.

8. Требования к содержанию систем и средств противопожарной защиты.

8.1. Руководитель учреждения обеспечивает работоспособность и эксплуатацию систем противопожарной защиты, организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

8.2. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем учреждения. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

8.3. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

8.4. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.5. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель учреждения принимает необходимые меры по защите здания и находящихся в нем людей от пожара.

8.6. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

8.7. Руководитель учреждения обеспечивает наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения (огнетушителей), а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

8.8. Места расположения огнетушителей, а также внутренних пожарных кранов обозначены соответствующими указательными знаками на планах эвакуации на каждом этаже здания.

8.9. Каждый огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

8.10. Каждый огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

8.11. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

8.12. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, а также не реже 2 раз в год (весной и осенью) организуется проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

8.13. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

9. Проведение мероприятий с массовым пребыванием людей

9.1. При организации мероприятий с массовым пребыванием людей (с участием 50 человек и более), директор приказом назначает должностных лиц за подготовку и безопасное проведение мероприятия.

9.2. Руководитель учреждения обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях в составе не менее двух человек;

- наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного;

- наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного;

- 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

9.3. Этажи и помещение, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны отвечать следующим требованиям:

- а) иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Эвакуационные выходы должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход», подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания;

- б) кресла и стулья должны быть соединены между собой и прочно прикреплены к полу;

В зрительных залах с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не проводиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

9.4. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

9.5. При обнаружении неисправности в гирляндах (нагрев и повреждения изоляции проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

9.6. В случае установки новогодних елок, они должны устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выходы из помещений. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.

9.7. При оформлении елок запрещается:

- а) использовать для украшения легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- в) украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

9.8. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий запрещается:

а) применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни), использовать хлопушки, применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут вызвать загорание;

б) применять предметы оформления декораций и сценическое оборудование, изготовленное из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т. п.);

в) проводить перед началом или во время представлений покрасочные и другие пожароопасные работы;

г) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;

д) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

е) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;

ж) устанавливать на окнах глухие решетки;

з) полностью гасить свет в помещении во время представлений;

и) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

9.9. Допустимое (предельное, проектное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании школы по адресу ул. Победы, 46 - 339 человек.

10. Обязанности и действия работников при пожаре.

10.1. В случае возникновения пожара, действия работников школы в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей спасение жизни людей.

10.2. Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари или тления, повышение температуры и т.п.) в здании, помещении, на территории, обязан:

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01 или с мобильного 101, 112, с указанием точного адреса и места пожара, а также сообщить свою фамилию, порядок подъезда к объекту и ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;

- задействовать систему оповещения о пожаре посредством ручного пожарного извещателя;
- известить о ЧС руководство учреждения, а также сотрудников охраны;
- отключить электрооборудование;
- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации обучающихся из здания в безопасное место согласно плана эвакуации;
- при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

10.3. Директор школы, руководители, работник ответственный за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара (находящиеся на месте пожара), обязаны:

- проверить факт вызова пожарной охраны и поставить в известность вышестоящее руководство;
- организовать спасание людей, осуществлять руководство эвакуацией и тушением пожара (в начальной стадии) с использованием для этого имеющихся сил и средств до прибытия пожарных подразделений;
- при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), а также выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны учащихся и всех работников, не участвовавших в тушении пожара и организовать проверку наличия эвакуированных из здания людей по имеющимся спискам;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне обучающихся, спрятавшихся в шкафах или других местах;
- организовать оказание первой помощи пострадавшим, при необходимости вызвать медицинскую службу;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- из числа работников, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа посторонних лиц в здание, где возник пожар;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей, и оказать помощь в выборе кратчайшей дороги к очагу возгорания;
- по прибытии пожарного подразделения сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

В дальнейшем необходимо выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

10.4. При проведении эвакуации из здания весь персонал учреждения обязан:

- выполнять команды директора школы, работника ответственного за обеспечение пожарной безопасности, своего руководителя, а также сотрудников пожарного подразделения;

- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, при этом помогая преподавателям, которые отвечают за эвакуацию детей;

- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся людям, нуждающимся в помощи, обращая особое внимание на детей, людей с ограниченными возможностями передвижения и пожилых людей;

- если обстоятельства вынудят проходить через пламя, то в целях самозащиты надо накрыться с головой какими-либо полотнищами или верхней одеждой и по возможности облиться водой;

- через задымленный коридор, лестницу и др. необходимо двигаться, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить в сторону тяги дыма;

- следует помнить, что в продуктах горения содержится 50-100 видов токсических химических соединений (синильная кислота, фосген, оксид углерода и др.), а содержание кислорода в воздухе уменьшается. Поэтому опасен не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Для предотвращения попадания дыма в дыхательные пути необходимо намочить любую ткань, рукав одежды и приложить к лицу;

- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях старшему должностному лицу объекта (и/или руководителю тушения пожара), особо обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация имеется).

11. Должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, организацию мер по эвакуации и тушению пожара.

11.1. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в учреждении в пределах своей компетенции осуществляет директор школы, который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдение требований пожарной безопасности.

11.2. Работник, ответственный за обеспечение пожарной безопасности и организацию работы по пожарной безопасности, назначается приказом директора и должен пройти обучение по дополнительной профессиональной программе в области пожарной безопасности и получить квалификацию «Специалист по пожарной безопасности».


В соответствии с приказом директора ответственным за обеспечение пожарной безопасности и организацию работы по пожарной безопасности в здании школы по адресу ул. Победы, 46 является заместитель директора по административно-хозяйственной части Студенцов А.Н.

11.3. Обязанности должностных лиц:

№	Обязанности	Ответственное лицо
1	Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта.	Трифонов Т.И. – специалист по охране труда
2	Организация спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.	Студенцов А.Н. – заместитель директора по АХЧ
3	Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре).	Студенцов А.Н. – заместитель директора по АХЧ
4	Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.	Студенцов А.Н. – заместитель директора по АХЧ

5	Прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара	Степанцова В.В. – заместитель директора по ОБ
6	Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.	Трифонова Т.И. – специалист по охране труда
7	Осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны.	Скрипачева И.А. - директор
8	Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	Трифонова Т.И. – специалист по охране труда
9	Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.	Скрипачева И.А. - директор
10	Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.	Степанцова В.В. – заместитель директора по ОБ
11	Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава.	Степанцова В.В. – заместитель директора по ОБ
12	Информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.	Студенцов А.Н. – заместитель директора по АХЧ
13	Организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.	Скрипачева И.А. - директор

Инструкцию разработал:
Заместитель директора по
административно-хозяйственной части



А.Н. Студенцов

Инструкцию разработал:
Заместитель директора по
административно-хозяйственной части