

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. 991-07-48, факс: 991-07-48 (код 861)  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА  
352630, Краснодарский край, г. Белореченск, пер. Родниковый, 3, тел./факс (86155) 3-34-14

г. Белореченск  
(место составления акта)

« 01 » апреля 2021 г.  
(дата составления акта)

17:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 43

По адресу/адресам: Краснодарский край, город Белореченск, улица Интернациональная, 7.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Белореченского района по  
пожарному надзору подполковника внутренней службы Лазаренко Ю.Б. от 25.02.2021 г. № 43  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка плановая/выездная в отношении: Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 13 "Теремок" города  
Белореченска Муниципального образования Белореченский район  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

« 23 » 03 2021 года с 14 ч 00 мин до 15 ч 00 мин Продолжительность 1 ч  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Белореченского  
района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,  
проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 25.02.2021 10:00

Заведующий МБДОУ ДС №13 Давыденко Ф.В. ✓

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ----

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: 1. Заместитель начальника отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы Белореченского района управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю –  
Заместитель главного государственного инспектора Белореченского района по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы Танков Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ ДС №13 Давыденко Ф.В.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными  
правовыми актами: нарушения не выявлены.---

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных  
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений  
(нормативных) правовых актов): не проверялось.---



- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не проверялось.---

- нарушений не выявлено: да.---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

✓ Спм -  
(подпись лица проверяющего)

Спм  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:** проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

**Подписи лиц, проводивших проверку:**



Заместитель начальника ОНД и ПР  
Белореченского района УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по  
Краснодарскому краю  
подполковник внутренней службы  
С.Н. Танков

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

Заведующий МБДОУ ДС №13 Давыденко Фрида Викторовна

(Ф.И.О, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП его уполномоченного представителя)

« 01 » апреля 2021 года ✓ Спм -  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края  
Белореченская межрайонная  
прокуратура  
ул. Интернациональная 34, г. Белореченск,  
Россия 352630

тел. (факс) 8-86155 2-23-97

от 04.06.2021 № 701-0001/4798  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заведующей МБДОУ Д/С № 13

Давыденко Ф.В.

ул. Интернациональная, д. 7,  
г. Белореченск, Белореченский район

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
законодательства о противодействии  
терроризму



Проведенной Белореченской межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – постановление № 1006) требования по антитеррористической защищенности выполняются не в полном объеме.

Так, дошкольным образовательным учреждением допущены нарушения эксплуатации кнопок тревожной сигнализации, установленных на сотовых GSM телефонах, а именно разряд аккумуляторной батареи, блокировка sim-карты в связи длительной неактивностью / отрицательным балансом, приведение сотового телефона в неработоспособное состояние.

Согласно заключенных договоров с образовательными учреждениями на оказание охранных услуг, а также пп. «г» п. 24 постановления № 1006 обязанность поддержания в исправном состоянии системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации лежит на собственнике образовательного учреждения.

Данная ситуация возникла по причине использования образовательными учреждениями в качестве системы передачи тревожных сообщений сотовых GSM телефонов.

Согласно решения технического совета ФГКУ «УВО ВНГ по Краснодарскому краю» от 07.05.2020 протокол № 1 использование сотовых GSM телефонов в качестве кнопки тревожной сигнализации не рекомендовано по причине низкой надежности.

Таким образом, использование сотового телефона может послужить причиной несвоевременного поступления информации в подразделение ОВО по Белореченскому району, в связи с отказом оборудования.

Также, в нарушение пп. «а» п. 25 постановления № 1006 дошкольное образовательное учреждение не оборудовано охранной сигнализацией.



Выявленные недостатки являются существенными, нарушают права несовершеннолетних, свидетельствуют о существенных просчетах в организации работы МБДОУ Д/С № 13 и подлежат немедленному устранению.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, принять действенные меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.
2. О времени и месте рассмотрения настоящего представления своевременно сообщить в Белореченскую межрайонную прокуратуру.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Белореченскую межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Заместитель Белореченского  
межрайонного прокурора

младший советник юстиции



И.И. Дармилов

Российская Федерация Краснодарский край  
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида №13 «Теремок»  
города Белореченска муниципального  
образования Белореченский район  
(МБДОУ Д/С 13)  
ИНН 2303010308 ОГРН 1022300715117  
E-mail: [belore4ensk\\_dc\\_13@rambler.ru](mailto:belore4ensk_dc_13@rambler.ru)  
тел: (886155)3-37-21; факс:(886155)3-12-27  
352637, Краснодарский край,  
г. Белореченск, ул. Интернациональная, 7  
от 23.06.2021 года № 290

Заместителю Белореченского  
межрайонного прокурора  
младшему советнику юстиции  
И. И. Дармилову

Информация  
о проведённой работе по устранению нарушений  
требований законодательства о противодействии терроризму

22 июня 2021 года года состоялось Совещание административного совета МБДОУ Д/С 13 по рассмотрению вопроса «Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму» в присутствии представителя Белореченской межрайонной прокуратуры.

1. По результатам Представления от 04.06.2021года № 7-01-2021/4798 данные изложенные в представлении имеют место быть.
2. Администрация МБДОУ Д/С 13 постоянно следит за пополнением баланса, зарядкой батареи, сверкой связи с подразделением национальной гвардии Российской Федерации по городу Белореченску (ведётся «Журнал сверки тревожной кнопки»).
3. В настоящее время администрацией ДОУ разработан пакет документов для представления их на аукцион по дальнейшему установлению оборудования тревожной и охранной сигнализации в соответствии с требованиями законодательства.
4. Выявленные недостатки будут устранены по результатам проведения аукциона, поступления финансирования.
3. За допущенные нарушения, ответственного по выполнению требований антитеррористической безопасности МБДОУ Д/С 13 привлечь к дисциплинарной ответственности (Приказ о дисциплинарном наказании от 22.06.2021 года № 249) прилагаю.

Заведующий МБДОУ Д/С 13



Ф. В. Давыденко

