



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, телефон (863)290-88-78, факс(863)227-95-14,  
E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, http:// sevkav.gosnadzor.ru

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения**

"10" декабря 2018 г.

(дата составления)

г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, каб. 417

(место составления)

Мной, заместителем начальника межрегионального отдела по надзору за системами  
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего представление,  
газораспределения и газопотребления Журавель Владимиром Петровичем, ТО 08 № 0250  
№ и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области "Донской  
Императора Александра III казачий кадетский корпус" (ГБОУ РО "ДККК"), ИНН 6150011066; ОГРН  
1026102229790; юридический и фактический адрес: 346421, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр.  
Баклановский, 89.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено  
представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению  
административных правонарушений:

Сведения, характеризующие опасный производственный объект - сеть газопотребления ГБОУ РО "ДККК",  
событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых акт (если несколько - излагаются последовательно, с указанием статьи,  
пункта после каждого нарушения

не достоверны. В составе сведений отсутствуют газопроводы и газоиспользующее оборудование блока  
пищеприготовления, что является нарушением п. 26 Требования к регистрации объектов в государственном  
реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных  
производственных объектов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495,  
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.02.2017, регистрационный №  
45760;

Эксплуатируется здание ГРП, не прошедшее экспертизу промышленной безопасности, в связи с отсутствием  
проектной документации, либо отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации  
здания, по адресу: 346421, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 89, что является нарушением  
ст. 9 ФЗ №116 от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 9  
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей  
газораспределения и газопотребления", утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542; п. 7 Федеральные  
нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной  
безопасности", утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538;

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте  
«Сеть газопотребления ГБОУ РО "ДККК" не соответствует действующему законодательству, что является  
нарушением п. п. 10 - 13 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации  
последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 26  
августа 2013 г. № 730;

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте  
«Сеть газопотребления ГБОУ РО "ДККК" не согласован с руководителем профессиональной аварийно-  
спасательной службы, с которой заключен договор на обслуживание объекта, что является нарушением п. 9  
«Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на  
опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 730;  
Не разработан график проведения тренировочных занятий по обучению работников действиям в случае  
аварии или инцидента на опасном производственном объекте, что является нарушением ст. 10 Федерального  
закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ № 116 от 21.07.97 г.;

Директор Рембайло А. А. не аттестован в установленном порядке на знание общих требований промышленной безопасности и требований на объектах газораспределения и газопотребления, что является нарушением ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 12 «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД 03-19-2007;

Заместитель директора по АХЧ Ковалев С.М. не аттестован в установленном порядке на знание общих требований промышленной безопасности и требований на объектах газораспределения и газопотребления, что является нарушением ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 12 «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД 03-19-2007;

«Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ГБОУ РО "ДККК" не содержит:

- порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной безопасности между структурными подразделениями эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на опасных производственных объектах;

- порядок принятия и реализации решений по обеспечению промышленной безопасности с учетом результатов производственного контроля;

- порядок принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, освидетельствовании сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;

- порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах;

- порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении работников эксплуатирующей организации;

- порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности, что является нарушением п. 3 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. N 263;

Отсутствует «Положение о порядке расследования причин инцидентов», что является нарушением п. 32 «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480;

Не проводится проверка знаний операторов котельной в комиссии организации, что является нарушением п. 26 «Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД 03-20-2007, утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. №37;

Операторам котельной успешно прошедшим проверку знаний, не выдается удостоверение на право самостоятельной работы, что является нарушением п. 26 «Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД 03-20-2007;

Эксплуатируется не введенное в эксплуатацию в установленном порядке оборудование блока пищевого приготовления, что является нарушением ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п. 92-98 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. постановлением Правительства РФ № 870 от 28.10.2011 г.;

Не выполнены рекомендации Заключения ЭПБ рег. № 29-ЗС-02242-2016 по техническим решениям и проведению корректирующих мероприятий по безопасной эксплуатации дымовой трубы по адресу: 346421, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 89, что является нарушением ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 27 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538; р.7 Заключения ЭПБ рег. № 29-ЗС-02242-2016;

Не выполнены рекомендации Заключения ЭПБ рег. № 29-ЗС-02244-2016 по техническим решениям и проведению корректирующих мероприятий по безопасной эксплуатации здания котельной по адресу: 346421, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 89, что является нарушением ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 27 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538; р.2.6 Заключения ЭПБ рег. № 29-ЗС-02244-2016.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(пункты и статьи законов Российской Федерации)

Обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: Северо-Кавказское управление Ростехнадзора, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления

(должность лица, вынесшего представление)

Журавель В.П.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

"10" декабря 2018 г.  
(дата)

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

директор ГБОУ РО "ДККК" Рембайло Андрей Александрович

(Должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

"10" декабря 2018 г.  
(дата вручения)