



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области**

**Прокуратура  
г. Новочеркаска**

ул. Дубовского, 45, г. Новочеркасск,  
Ростовская область, 346430

№ 05.2018 № \_\_\_\_\_ - 2018

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ГБОУ РО  
«Донской Императора Александра  
III казачий кадетский корпус»

Рембайло А.А.

Баклановский пр-т., д. 86,  
г. Новочеркасск,  
Ростовская область, 346421

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений  
законодательства об образовании,  
о воинской обязанности и военной  
службе и о противодействии терроризму

Прокуратурой города во исполнение приказа Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», с привлечением специалистов территориального отдела управления Роспотребнадзора Ростовской области в г. Новочеркасске и ОНДиПР по г. Новочеркасску УНД и ПРГУ МЧС России по Ростовской области проведена проверка в ГБОУ РО «Донской императора Александра III казачий кадетский корпус» по исполнению требований законодательства РФ в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних.

В ходе проверки выявлены факты не исполнения в полной мере исполнялись требования Конституции РФ законодательства об образовании.

В соответствии с ч.2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ - в Российской Федерации охраняется здоровье людей...», ст. 38 Конституции РФ установлено, что детство находится под защитой государства.

В силу ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в том числе и на принципе приоритета жизни и здоровья человека.

Согласно требованиям ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки ГБОУ РО «Донской императора Александра III казачий кадетский корпус», расположенного по адресу: Ростовская область, г.

Г2 № 462544



Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 89 выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- ст.ст. 4,6, 82, ч. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - отсутствует подтверждение соответствия кабельных линии системы обнаружения пожара на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения предназначенных ею функций в учебном корпусе;

- п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 - на объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;

- пп. а) п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 - перед эвакуационным выходом ведущем из учебного корпуса наружу, устроена металлическая труба, препятствующие свободной эвакуации людей; - на эвакуационном пути, ведущем из 3-го этажа в лестничную клетку учебного корпуса, устроена металлическая лестница, препятствующие свободной эвакуации людей; - на эвакуационном пути, ведущем из 3-го этажа в лестничную клетку (центральную) учебного корпуса, устроена металлическая дверь, препятствующая свободной эвакуации людей;

- п. 4.3.1 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.22 СНИП 21-01-97\* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и п. 7.106 СП52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» - на путях эвакуации в учебном корпусе, аварийное освещение находится в неработоспособном состоянии;

- п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 и п. 4.2.7 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - запоры на дверях эвакуационных выходов из зданий не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 – в помещении учебного корпуса допускается размещение датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м. от осветительного прибора; - в учебном классе №103 допускается размещение датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м. от осветительного прибора;

- п. 6.18\* СНИП 21-01-97\* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - двери, отделяющие лестничную клетку на от поэтажных коридоров, холлов, фойе, в учебном корпусе, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

- п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» -система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации;



- п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - в помещении КПП отсутствуют пожарные извещатели;

- п. 13.14.12. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - в помещении пожарного поста, расположенного на КПП отсутствует аварийное освещение;

- п. 70 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 - на 1-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите; - на 2-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите; - на 3-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите; на лестничной клетке, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите; - перед центральным выходом из учебного корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите;

- п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 – в подвальных помещениях спального корпуса допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников;

- п. 480 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 - огнетушители, расположенные в столовой на высоте более 1,5 метра.

Помимо указанного в ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» согласно которой юридические лица, в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также разрабатывать и проводить санитарно - противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Проверка ГБОУ РО «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус» показала следующее:

- в моечных помещениях для кухонной и столовой посуды отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и кухонного инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств (п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08);

- на пищеблоке допускается использование разделочных досок с трещинами и механическими повреждениями (п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08);

- в помещении моечной кухонной посуды между окон мусор, пыль, грязь, текущая уборка проводится несвоевременно (п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.17 СП 2.3.6.1079-01);

- на пищеблоке допускается использование кухонной посуды без маркировки и с поврежденной эмалью (п.4.10, п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08);

- не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, предусмотренные предприятием-изготовителем: в помещении для хранения овощей, оборудованным прибором для измерения температуры, допускается хранение



капусты квашенной с морковью (изготовитель ООО «ДОНЗАСОЛПРОМ», адрес производства: РО, г. Новочеркасск, ул. Украинская, 5Б, условия хранения от +2°C до +6°C, дата изготовления 03.04.2018) при температуре + 15°C (ч.7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»);

- в помещении для хранения пищевых продуктов, в том числе сыпучих прибор для измерения температуры и влажности воздуха в неисправном состоянии (п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08);

- фактической рацион питания, согласно представленному журналу бракеража готовой продукции, не соответствует примерному перспективному меню, утвержденному руководителем (п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08);

- в холодильнике для мяса при температуре +1°C допускается хранение рыбы минтай (производитель ООО «Октябрьский – 1», Камчатский край, дата производства 21.06.2017, срок годности и условия хранения: не более 18 месяцев при температуре не выше минус 18°C), тушка хека (производитель ООО «Антей», Приморский край, дата изготовления 15.11.2017, срок годности и условия хранения: 12 месяцев при температуре не выше минус 12°C) без соблюдения условий хранения установленных предприятием-изготовителем (ч.7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»);

- допускается использование пищевой продукции с истекшим сроком годности: лимонная кислота (изготовитель Китайская Народная Республика, дата изготовления 19.03.2016, срок годности 12 месяцев) в количестве 13 упаковок по 200 г, молоко цельное сгущенное с сахаром (изготовитель ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», Орловская область, дата изготовления 26.12.2016, сроки и условия хранения 6 месяцев при температуре хранения от 0°C до +20°C, хранение осуществляется на складе при температуре +19°C) в количестве 1 банка 380г. (п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08);

- в представленных личных медицинских книжках сотрудников пищеблока учреждения: Таран С.А. нарушена периодичность прохождения флюорографического обследования, Янко Л.В. отсутствуют сведения о прохождении флюорографического обследования, гигиеническая аттестация пройдена без учета вида осуществляемой деятельности; Желтобрюхова С.Н. отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок против кори, о прохождении гигиенического обучения и аттестации; Мамцова О.А. отсутствуют сведения о проведении профилактической прививки против кори, отсутствует отметка о переводе на работу в кадетский корпус в связи с чем оценить проведение обследование на брюшной тиф и носители при поступлении на работу не представляется возможным; Конникова О.В. отсутствуют сведения о проведении профилактической прививки против кори, нарушена периодичность прохождения флюорографического обследования (11.10.2016); Дмитриченко А.Н. отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации; Сысоева К.С. отсутствуют сведения о проведении профилактической прививки против кори, отсутствуют сведения о проведении обследования на брюшной тиф и носительство кишечных инфекций при поступлении на работу, отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации; Каменщикова А.В. гигиеническая подготовка и аттестация не соответствует занимаемой



должности, Самарская отсутствуют сведения о прохождении обучения и аттестации (п.13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08).

В соответствии с п.4 ст.3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер установленных п. 17 «Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235.

Проверкой установлено, что в учебном заведении отсутствует видеонаблюдения по периметру кадетского корпуса и на территории; в учебном, спальном корпусах, столовой нет видеонаблюдения и на КПП отсутствует турникет.

Помимо указанного, в ходе проверки установлено, что через все здание учебного корпуса проходит трещина в стенах, в том числе и капитальных. При этом меры к оценке безопасности проведения образовательного процесса не проведены, трещина не ликвидирована.

Также, необходима замена электропроводки в котельной корпуса.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» необходима реконструкция газовых сетей кадетского корпуса: установки узла учета газа в котельной кадетского корпуса и замена оборудования ГРП эксплуатируемое с 1963 г. на ГРПШ.

Требуется реконструкция водопроводной сети кадетского корпуса в связи: с ее ветхостью, маленьким давлением воды в системе и неправильно выполненными техническими требованиями (труба Д110 мм переходит на Д32 мм). Насосы повышающее давление воды для эффективной работы пожарных гидрантов находятся в нерабочем состоянии.

Статьей 12, 13 Федерального закона от 28.03.1998 года «О воинской обязанности и военной службе» федеральными государственными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, федеральными государственными образовательными стандартами начального профессионального и среднего профессионального образования предусматривается получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение гражданами навыков в области гражданской обороны. До призыва на военную службу



граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в течение двух последних лет обучения. Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется педагогическими работниками образовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Вместе с тем, проверкой установлено, что образовательное учреждение в полной мере не обеспечено основными материально-техническими средствами для оснащения образовательного процесса, приведенными в приложении N 1 к Инструкции, утвержденной приказом Министра обороны РФ №96, Минобрнауки РФ №134 от 24.02.2010 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».

Причиной допущенных нарушений явилось неисполнение своих служебных обязанностей со стороны сотрудников при отсутствии контроля со стороны руководства ГБОУ РО «Донской императора Александра III казачий кадетский корпус» за работой своих сотрудников.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ПРЕДЛАГАЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих.

В полном объеме принять меры к устранению выявленных нарушений и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры города, известив заблаговременно прокурора города о дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления.

О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру города в письменной форме в течение месяца со дня его внесения. Одновременно с результатами рассмотрения настоящего представления представить копии приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных сотрудников.

Заместитель прокурора города  
советник юстиции



А.Ш. Ширинов