

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон	К	не более 10%	_____	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	_____	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	_____	п. 4.1.8
Открытая лестница:			Отсутствует, не нужна	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	_____	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	_____	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	_____	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	_____	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	_____	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	_____	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:			отсутствует	п. 4.1.14 не нужен
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	_____	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	_____	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	_____	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Имеются	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	имеется	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:			имеется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
² свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Имеются	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	имеются	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не нужен
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	имеется	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	имеется	п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	_____	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	_____	п. 5.1.5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж _1_

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	_____	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	_____	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) на 2 этаж				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	имеется	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	отсутствуют	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	отсутствуют	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			отсутствует	
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	_____	п. 5.2.13

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	_____	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	_____	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	_____	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	_____	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	_____	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	_____	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	_____	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	_____	п. 5.2.18

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	_____	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	_____	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	_____	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	_____	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. (библиотека)				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	_____	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-----	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2

¹ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм об-

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
Предприятия питания (Столовая)				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-----	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Обслуживание в кабинетах:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж _1_				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствуют	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1_				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	имеются	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м, с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	имеется	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствуют	п. 5.5.4; 5.5.6 не нужны
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 не нужны
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 не нужны

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж <u>2</u>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	_____	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	_____	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			отсутствует	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-----	п. 5.2.9

Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-----	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-----	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-----	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	-----	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-----	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14

Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	_____	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	_____	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			отсутствует	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 2				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. (библиотека)				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			-----	
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм об-

Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	соответствует	п. 7.1.9
Предприятия торговли			-----	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
Предприятия питания (Столовая)				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-----	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			-----	
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-----	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			-----	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			-----	

- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинетах				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 ширина рабочей створки двухстворчатой двери менее 0,9 м
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 2_				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	соответствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствуют	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 2_				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	имеются	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	имеются	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствуют	п. 5.5.4; 5.5.6 не нужны
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 не нужны
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 не нужны

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	доступен	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«22» июля 2016 г.
Дата составления Паспорта

Начальник отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Щербиновском районе



Н.В. Самохвалова