

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)			
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА			
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №51 Красносельского района СПб			ОГРН 1027804605070
(полное и сокращенное наименование объекта)			
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)			
1. ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ			ОКВЭД 85.11
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ДНЕВНОМУ УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ			ОКВЭД 88.91
Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации		ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)			
Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации		ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Заведующий	Уманская Наталия Григорьевна	
Телефон, факс руководителя объекта	Тел. (812)744 03 96	Факс (812)744 03 96	
E-mail объекта	d_s51@mail.ru		
Юридический адрес объекта	198264	Санкт-Петербург, проспект Ветеранов 139, корпус 2, литера А	
(индекс)		(почтовый адрес)	
Фактический адрес объекта	198264	Санкт-Петербург, проспект Ветеранов 139, корпус 2, литера А	
(индекс)		(почтовый адрес)	
Наименование организации владельца (арендатора) объекта			
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №51 Красносельского района СПб (в оперативном управлении)			
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта			
(индекс)			
(почтовый адрес)			
Наименование вышестоящей организации (собственника)		Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
Юридический адрес вышестоящей организации	198329	Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 3	
(индекс)		(почтовый адрес)	
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации			Глава администрации Красносельского района
Черкашин Виталий Николаевич			
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. (812) 736-86-15	Факс. (812) 576-13-66	
E-mail руководителя вышестоящей организации			

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №51 Красносельского района СПб									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198264 Санкт-Петербург, проспект Ветеранов 139, корпус 2, литера А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	2009 кв.м.									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2 этажи									
Кадастровый номер объекта	78	40	000	84	72	20	23			
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.										
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны				Территория не принадлежит ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки до входа на территорию учреждения	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Путь пешеходного движения от входа на территорию учреждения до входа в здание	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны									
	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб									
	Наружные лестницы	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны									
	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб									
	Пандус стационарный	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны									
	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб									
	Подъемная платформа	0	0	0						
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны									
	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб									
	Наружная лестница	0	0	0						
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны									
	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб									
	Пандус стационарный	0	0	0						
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны									
	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб									
	Пандус сборно-разборный	1	1	0	Ширина пандуса «К»	м	1,08	Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	(%).	Более 10%	Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны									
	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб									
	Подъемные платформы	0	0	0						
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны									
	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб									
	Подъемники мобильные	0	0	0						
2.6	Входные площадки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Входная площадка входного узла	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	.	п. 5.1.3	
		1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	.	СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	.	п. 5.1.3	
		1	1	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,23	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
		0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Входной тамбур входного узла	1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	нет	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Входные двери тамбура	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,83	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,005	Не более 0,014		
	Входные двери лестничные	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	1,50	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,005	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны	0	0	0	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны	0	0	0	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Коридоры 1 и 2 этажей	1	1	0	Ширина «К»	м	1,14	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Двери №1 в коридорах 1 этажа	1	1	0	Ширина «К»	м	0,90	Не менее 0,9	п. 5.2.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1		
	Двери №2 в коридорах 1 этажа	1	1	0	Ширина «К»	м	0,87	Не менее 0,9	п. 5.2.4		
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1		
	Двери №1 в коридорах 2 этажа	1	1	0	Ширина «К»	м	0,87	Не менее 0,9	п. 5.2.4		
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1		
3.3	Внутренние лестницы										
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб						
	Лестница №1 и №2	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012		
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,16	0,13 - 0,17			
		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,55	0,85-0,92	п. 5.2.15		
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,00	0,27-0,33			
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11		
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,30	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9		
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0,00	Не менее 1,05		СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9		
3.4	Пандусы стационарные										
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб						
	Пандус стационарный	0	0	0							
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пандус сборно-разборный	1	1	0	Ширина пандуса «К»	м	1,08	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	%	Более 10%	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Подъемная платформа	0	0	0						
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Подъемник мобильный	0	0	0	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	
3.8	Лифты									
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Лифт	0	0	0					п. 5.2.18	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 7.1.3	
					ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Медицинский кабинет	1	1	0	Площадь помещений для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м	10,4	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	0,0	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,80	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны	0	0	0						
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны	0	0	0	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Универсальная кабина для МГН на 1-м этаже	1	1	0	Ширина «К»	м	0,8	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м	1,42	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м	0,57	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,00	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	нет	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны				Территория не принадлежит ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района СПб					
	Места для парковки автомобилей инвалидов	0	1	1	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	0,00	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	0,00	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	0,00	6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

812-744-03-96

телефон

заведующий хозяйством И.И. Соколов
 Должность ФИО

Томас
 (подпись)

«___» _____ 201_г.

Согласовано:

телефон

заведующий И.И. Усманов
 Должность руководителя обследованного объекта ФИО

И.И. Усманов
 (подпись)

«___» _____ 201_г.