



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovspsb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 32/ЛМ/19а ОТ 20 МАРТА 2019 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №51 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 139, корп. 2, лит. А

Акт № 32/ЛМ/19а от 20 марта 2019 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 139, корп. 2, лит. А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажа, 2009 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9484 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход

Плановая мощность: 280 человек

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 7 лет

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района Санкт-Петербурга Уманская Наталия Григорьевна, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации

Акт
№32/ЛМ/19а от
20.03.2019

ГБДОУ детский сад №51 Красносельского
района Санкт-Петербурга



СПб ОПОИ
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист

2

инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет



- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: нет

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 139, корп. 2, лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом №24-А от 09.01.2019 г. назначены сотрудники учреждения: 1. Ответственный за организацию работы по обеспечению условий доступности объектов и предоставлению услуг в сфере образования для инвалидов: - зам. заведующего по организационным вопросам – Горохова Т.А. 2. Ответственный с обязанностями сопровождающего по обеспечению условий доступности объектов и предоставлению услуг в сфере образования для инвалидов: - заведующий хозяйством – Солодченкова Т.Н.	Приказ №24-А от 09.01.2019 г.
1.2.	К, О, С, Г, У	Отсутствует кнопка вызова помощи или табличка с номером телефона.	
1.3.	К, О, Г, У	Частично доступно. Вход через калитку. Вокруг здания покрытие твердое. Сопровождение по необходимости.	
1.4.	С	Условно доступно. Навигация отсутствует. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Передвижение только с сопровождением.	
1.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ

			№24-А от 09.01.2019 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует кнопка вызова помощи или табличка с номером телефона. Имеется домофон, расположенный в труднодоступном месте.	
2.2.	К	Не доступно. Вход с уровня земли. Порог с превышением. Далее внутренняя лестница.	
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Вход с уровня земли. Порог с превышением. Далее внутренняя лестница с ненормативным поручнем. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	С	Условно доступно. Вход с уровня земли. Порог с превышением. Далее внутренняя лестница с ненормативным поручнем. Тактильная и контрастная маркировка отсутствует. Необходимо сопровождение.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №24-А от 09.01.2019 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.2.	С	Пути перемещения внутри помещений только с сопровождением.	
3.3.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №24-А от 09.01.2019 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.2.	С	Условно доступно. Только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.	
4.3.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №24-А от 09.01.2019 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	О	Условно доступно. Поручни отсутствуют. Крючки отсутствуют. Кнопка вызова помощи отсутствует. Сопровождение по необходимости.	
5.2.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.3.	С	Условно доступно. Необходимо сопровождение.	
5.4.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №24-А от 09.01.2019 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №24-А от 09.01.2019 г.
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.ds-51.ru/ . На сайте учреждения размещена: - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг;	

		<ul style="list-style-type: none"> - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - ссылка на страницу сайта city4you.spb.ru, где размещена информация о доступности объекта. <p>На сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - версия для слабовидящих. <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 		
Дополнительные меры (при наличии)				
7		Зона: пути движения к объекту		
7.1.		<p>Остановки вблизи перекрестка пр. Ветеранов и ул. Пограничника Гарькавого.</p> <p>Автобусы № 68, 130, 163, 229 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Троллейбусы № 37, 46 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Трамвай № 52.</p> <p>Маршрутки № К20, К68, К130, К184, К227, К329, К333, К343, К635 (Маршруты, не оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 330 м.</p> <p>2. Время движения пешком 4-8 минут.</p> <p>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути (частично по внутридворовой территории).</p> <p>4. Пешеходный переход регулируемый.</p> <p>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям).</p>		
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковка отсутствует. Возможно оставить автомобиль на придомовой территории.		
<p>Примечание:</p> <p>В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.</p> <p>В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.</p> <p>Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.</p> <p>Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.</p>				
<p>V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):</p> <p>1. На сайте учреждения необходимо создать полноценную версию для слабовидящих (увеличение, смена цвета фона, текста и т.д.) всех страниц сайта согласно</p>				
Акт №32/ЛМ/19а от 20.03.2019	ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района Санкт-Петербурга	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 6

действующим нормативам. Функции браузера по изменению масштаба не могут быть заменой полноценной версии.

2. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
3. На входе разместить кнопку вызова помощи со знаком «ИНВАЛИД». Расположить в доступном месте со стороны ручки открытия двери на высоте примерно 1,2 м.
4. Обратиться в администрацию района с просьбой обустройства съезда с тротуара вблизи калитки согласно действующим нормативам.
5. До организации доступности для инвалидов на кресло-коляске организовать иной способ оказания услуги (дистанционно, на дому, в ином помещении или иное).
6. В рамках капитального ремонта оборудовать доступный вход для инвалидов на кресло-коляске согласно действующим нормативам, тем самым обеспечить доступ для колясочников на первый этаж.
7. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.
8. Обеспечивать допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
9. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Заведующий ГБДОУ детский сад №51
Красносельского района Санкт-
Петербурга



/ Уманская Н. Г. /

Президент
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»



/ Яганова Ю. В. /

Акт
№32/ЛМ/19а от
20.03.2019

ГБДОУ детский сад №51 Красносельского
района Санкт-Петербурга



СПб ОПОИ
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист

7