

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ №6

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Тбилисский р-н ст-ца. Тбилисская Красная 134

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2351008394

Телефон: 8(86158) 3-27-37

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1
Комментарий:

Плановая дата обследования: 02.2020

Фактическая дата обследования: 25.02.2020

Организация: МБОУ СОШ № 6

Должность лица: директор

ФИО: Костина Ирина Александровна

специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	Г		Д.6	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Соответствует
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Не требуется
Съезд/заезд с тротуара на парковку (углон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Не требуется
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Не требуется
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Соответствует
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует
Продольный угол пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4	Соответствует

высоте)						
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует		
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется		
Входная площадка						
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Соответствует		
Дверь входная наружная						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Соответствует		
Тамбур (глубина x ширина)						
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует		

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Соответствует		
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Соответствует		
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует		
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует		
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Соответствует		
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Соответствует		
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие		
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)						
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Не требуется		
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Не требуется		
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Не требуется		
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13	Не требуется		

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Предприятия питания					
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует	
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7	Соответствует	
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					

(рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками						
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует		
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется		
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется		

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г