

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 174п-20-2016

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

10 октября 2016

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах Котова Инесса Викторовна

При проверке на основании плана работы

МБОУ СОШ № 6, ст. Тбилисская, ул. Красная, 134

ОГРН 1022304719722 от 13.11.2002г.

выявлены нарушения санитарного законодательства:

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года в части:

ст. 28. - в учреждении не выполняются санитарно-эпидемиологические требования к условиям

воспитания и обучения;

ст. 17. - в учреждении не выполняются санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части п.п.:

4.9. - Не соблюдаются нормы площади на 1 учащегося в кабинетах начальных классов №№ 119, 120, 76, 1, 117, 75, 77, 118 при норме не менее 2,5 м² фактическая площадь составляет от 1,78 м² до 2,3 м²

4.28. - в спортивном зале потолок имеет трещины, следы отслоившейся штукатурки

4.29. - полы в рекреации начальной школы на первом и втором этажах, кабинете №6, коридоре третьего этажа – линолеум с многочисленными повреждениями, латками.

5.3 - Учащиеся не обеспечены удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом - возрастными особенностями, размеры учебной мебели (стол, стул) и ее маркировка не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям: каб.№№ 118, 120 – комплекты мебели с голубой маркировкой: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику составляет 690, 650 мм соответственно (при норме 760 мм), высота над полом переднего края сиденья составляет 410, 380мм соответственно (при норме 460мм), в каб.№118 комплекты мебели с красной маркировкой - высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику составляет 620мм (при норме 640 мм), высота над полом переднего края сиденья составляет 410 мм (при норме 380мм).

7.2.9 – в спортзале имеется 2 перегоревшие лампы, в кабинете технологии для девочек 10 перегоревших ламп, в слесарной мастерской – 5, кабинете №6 - 6, кабинете №68 – 2, в кабинете №70 – 6 перегоревших ламп..

СП 2.3.6.1079-01 « Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части п.п.:

5.5.- Отделка пола в коридоре пищеблока из керамической плитки имеет выбоины и трещины.

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная
школа № 6»
ИНН 2351008394 ОГРН 1022304719722
352360, Россия, Краснодарский край,
ст. Тбилисская, ул. Красная, 134
№ 246 от 18.11.16

Исполняющему обязанности
начальника территориального отдела,
Главного санитарного врача по
Кавказскому, Гулькевичскому и
Тбилисскому районам
К.Н. Малюк

На Ваше представление № 217 от 20.10.2016 года «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» администрация МБОУ «СОШ № 6» доводит следующее.

Представление рассмотрено 01.11.2016 года с коллективом образовательного учреждения.

10.11.2016г. заключен контракт на ремонт потолков в спортивном зале. Срок исполнения контракта – 20 дней.

Подана заявка на разработку проектно-сметной документации на замену линолеума в коридоре III этажа, рекреациях начальных классов I и II этажей.

Маркировка в кабинетах № 118, 120 приведена в соответствие с требованиями санитарного законодательства.

31.11.2016 г. заключены контракты на проведение работ по замене искусственного освещения в кабинетах № 6, 68, 70, в кабинете технологии для девочек. В слесарной мастерской произведена замена перегоревших ламп.

Заведующая хозяйством Лазариди В.К. привлечена к административному наказанию (объявлено замечание) за нарушение санитарного законодательства (от 08.11.2016г. приказ № 324 «О привлечении к административной ответственности»).

Директор МБОУ «СОШ № 6»



Е.В. Шадт