

Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 25 » 02 2020 г.

Дата составления Паспорта

Специалист УСЗН

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

А.И. Иващенко

Ф.И.О.

КОПИЮ ПОЛУЧИЛ:

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Соответствует	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Соответствует	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Соответствует	
Информация о назначении помещения внутри здания	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Соответствует	

Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Не требуется	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	Не требуется	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	п. 5.2.13	Наличие	имеется ступенькоход для подъема инвалида передвигающегося на кресло-коляске
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	

Дверь входная внутренняя						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Соответствует		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует		
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует		

Поручни на высоте	О, С	90 см.	ГОСТ Р 51261) п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Соответствует	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует	
Обозначение места	К, О, С,	наличие	п. 4.2.1; рис.	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.