

Отчёт

по устранению нарушений по результатам проверки соблюдения положений ФЗ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства Прокуратурой Мильковского муниципального района от 17.12.2021

№	Вид нарушений	Перечень мероприятий по устранению	Срок устранения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	В МБУДО РДДТ отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, что является нарушением п 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее по тексту - СП 2.4.3648-20).	Разместить термометры в соответствии с требованиями	Декабрь 2021	Кондратова Ю. М.	Выполнено
2	На первом этаже не промаркировано ведро для уборки пола туалета, что является нарушением п 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Отсутствует график уборки в санитарном узле за декабрь месяц.	Промаркировать ведро	Декабрь 2021	Кондратова Ю. М.	Выполнено
3	Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в кабинете скульптура, что не соответствует п 2.7.5 СП 2.4.3648-20.	Установить ограждающие устройства	Июль 2022	Королева Н. А.	
4	В медицинских книжках сотрудников Педенко Л.А., Супруновой Н.А. отсутствуют сведения о прививках от гриппа, что не соответствует п 1.5 СП 2.4.3648-20, Приложение № 1 Национального календаря профилактических прививок (с изм. на 14.09.2020) Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125Н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям"; п.п. 2686, 2699 р. XXXIV СанПин 3/3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".	Поставить прививку от гриппа	Декабрь 2021	Супрунова Н. А., Педенко Л. А.	Выполнено, 16.12.2021
5	В здании используются удлинители для питания электроприборов, что является нарушением ст. 3, ч. 2 и 3 ст. 4, ст.	Убрать удлинители для питания	Декабрь 2021	Кондратова Ю. М.	Выполнено

	5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.35 "д" Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".	электроприборов Провести разъяснительную работу (внеплановый инструктаж) с сотрудниками учреждения о недопустимости использования удлинителей для приборов электропитания	Декабрь 2021	Королёва Н. А.	Выполнено
6	На первом этаже в правом крыле здания на путях эвакуации размещена мебель (лавочки), что является нарушением ст. 3, ч. 2 и 3 ст. 4, ст. 5 Федерального закона от 22.08.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 27 "б" Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".	Убрать лавочки с путей эвакуации	Декабрь 2021	Кондратова Ю. М.	Выполнено
7	Огнетушители, размещены в коридорах, проходах, расположены на высоте 1,8-1,9 метра до верха корпуса огнетушителя, что противоречит ст. 3, ч. 2 и 3 ст. 4, ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 " 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Разместить огнетушители в соответствии с требованиями	Декабрь 2021	Кондратова Ю. М.	Выполнено
8	В правом крыле здания на втором этаже административное помещение используется в качестве складского помещения (осуществляется хранение мебели, картонных коробок и др.), что является нарушением ст. 3 ч. 2 и 3 с. 4, ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 12 Постановления Правительства РФ	Установить противопожарную дверь	Декабрь 2021	Королёва Н. А.	Выполнено, договор № 1 от 14.12.2021 г. ООО «Центр пожарной

	от 16.09.2020 " 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"				безопасност и»
--	---	--	--	--	-------------------